Legenda:

- rozdzielnice
- łącznik oświetlenia (h=150cm)
- łącznik oświetlenia IP44 (h=150cm)
- czujnik ruchu
- przycisk "światło" (h=150cm)
- oprawa led rył (3100lm; 34W; IP20; 4000K; WI3)
- oprawa led rył (3400lm; 34W; IP20; 4000K; WI3)
- oprawa led rył (2000lm; 19W; IP20; 4000K; WI2)
- oprawa led rył (2000lm; 19W; IP54; 4000K; WI2)
- oprawa led rył (5000lm; 41W; IP20; 4000K) kwiesak 0,5m
- oprawa led rył (2300lm; 19W; IP66; 4000K)
- oprawa owarylna LED–3W(390 lm) 1h, CNBOP(rozsyl dla stref otwartych)
- oprawa owarylna LED–1W(140 lm) 1h, CNBOP(rozsyl dla korytarzy)
- oprawa owarylna LED–1W(140 lm) 1h, CNBOP(rozsyl dla stref otwartych)
- oprawa owarylna LED–3W(350 lm) 1h, CNBOP(dostwietlenie sprzętu p.poż.)
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa (lwd) z autotestem, (bater. 1h), CNBOP
- oprawa ewakuacyjna zewnętrzna z autotestem, (bater. 1h), CNBOP, IP65
- oprawa ewakuacyjna "wyjście" (lwd) z autotestem, (bater. 1h), CNBOP
- gniazdo wtykowe, podwójne 230V, 16A
- gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44
- wypust 230V
- wypust 400V
- wypust 400V(zakończony wyłącznikiem krzywekowym 0–1, nasciennym, IP44)
- koryto kablowe K150/50

Uwagi:

– rozmieszczenie oprawa oświetleniowych należy skoordynować z układem sufitów podwieszanych; montaż na środku kasetonów,
– koryto kablowe ele i tele poruszać w układzie pionowym (tele góra); przy skrzyżowaniach z instalacją wentylacji przejść na układ równoległy
– w kątnym pomieszczeniu należy dodatkowo wykonać zasilanie termostatów (np. z obwodów oświetlenia), lokalizacja zgodnie w wytycznymi branży sanitarnej
– drogi i kierunki ewakuacyjn oznakować zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poż.

ekoinbud	EKOINBUD SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk

Wykonanie: 80-298 Gdańsk, ul. Geodetów 29 Biuro: 80-298 Gdańsk, ul. Kartuska 120 NIP: 5862300436 REGON: 220416166 KRS: 0000327394 Sąd Rejon. Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 5 000 000,00 zł

Obiekt:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu
Działka:	dz. nr 289/5, obręb 281411_2.0001 Bartąg gmina Stawiguda
Inwestor:	Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr Inż. Waldemar Wesołowski	Projektant w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	PW-0/2012	
Sprawdzający:	mgr Inż. Grzegorz Dudziak	Projektant w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	DOM/1453/PWBE/11	

RZUT PARTERU	Nr rysunku: E02
data: 6.2021r.	Zespół: PR. WYKONAWCZY / Branża: ELEKTRYCZNA / Skala: 1:100