# Rozdzielnica R11




| NR OBWODU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZWA OBWODU | Zasilanie z istn. RG | Sygnalizacja napięcia | Ogranicznik przepięć | Gniazdo serwisowe | | Zabezpieczenie różnicowoprądowe | Gniazda – sala 1.4 | Gniazda – sala 1.2 | Oświetlenie – pom. 1.1 | Oswietlenie – sala 1.5 | Rozdzielacz CO – sala 1.4 | Zabezpieczenie różnicowoprądowe | Gniazda – sala 1.5 | Gniazda – pom. 1.1 | Oswietlenie – sala 1.6 | Oświetlenie – sala 1.2 |
| TYP PRZEWODU/KABLA | N2XH-J 5x16mm | | | | | | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x1,5mm |




| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe | Gniazda – sala 1.6 | Oświetlenie – sala 1.4 | Oświetlenie – sala 1.3 | Rozdzielacz CO – sala 0.4 | | Oświetlenie awaryjne – pom 1.1 | Oświetlenie awaryjne – sale | Centrala went. C1.0 – poddasze | Centrala went. C1.1 – poddasze | Centrala went. C2 – poddasze | Rozdzielnica R12 | Rozdzielnica R13 | Rozdzielnica R13 |
| | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 5x2,5mm | N2XH-J 5x2,5mm | N2XH-J 3x4mm | N2XH-J 5x6mm | N2XH-J 5x6mm | N2XH-J 5x6mm |

*Uwaga:*
- *zasilanie i sterowanie central went. i agregatów grzewczych wykonać zgodnie z wytycznymi producneta*

*Rozdzilenica R11:*
- *obudowa p/t stal. 5x12 mod.*
- *IP20*
- *drzwi pełne, zamykane na klucz*
- *znam. zwarciowa zdolność łączeniowa aparatów: 6kA*

ekoinbud

EKOINBUD SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 794 z 23lutego1994)

Temat: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu

Adres: dz. nr 289/5, obręb 281411_2.001 Bartąg, gmina Stawiguda

Inwestor: Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawlguda

| | Imię i nazwisko | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Waldemar Wesołowski | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 75/Gd/2002 | |
| Sprawdzający | mgr Inż. Grzegorz Dudzlak | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | POM/0165/PWBE/17 | |

SCHEMAT R11

Nr rysunku: E12

Data: 6.2021r. | Stadium: WYKONAWCZY | Branża: ELEKTRYCZNA | Skala: -