

Legenda:



– wypust 400V(zakończony wyłącznikiem krzywkowym 0–1, naściennym, IP44)
– wypust 230V

Uwagi:
- do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie przewodzące elementy (np. rynny, tawy kominiarskie)
- rezystancja wypadkowa uziemienia nie większa niż 10 W
- przewody odprowadzające układać w warstwie izolacji termicznej w rurze ostonowej–odgromowej UV, śr. 20mm, mocowanej uchwytami stalowymi co 1m
- przy montażu na dachu dodatkowych urządzeń elektrycznych należy wykonać ich ochronę w postaci masztów odgromowych zgodnie z PN–EN 62305–3:2011
- przy wykonaniu instalacji należy zachować koordynację z pozostałymi branżami

ekoinbud	EKOINBUD SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu				
Adres:	dz. nr 289/5, obręb 281411_2.001 Bartąg gmina Stawiguda			
Inwestor:	Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Waldemar Wasilewski	Instalacje i urządzenia elektryczne w zakresie instalacji elektrycznej	75/04/2002	
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Dudziak	Instalacje i urządzenia elektryczne w zakresie instalacji elektrycznej	POM/0165/PWBE/V	
RZUT DACHU				Nr rysunku: E04
Data: 6.2021r.	Zgodnie: PR. WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA		Skala: 1:100