

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:100



UWAGI
1. Płyta fundamentowa o podstawowej grubości 25cm
2. W miejscu wykonaywniania połaczenia ścian żelbetowych umiescić startery ścian z płyty
3. Pod fundament w okolicy budynku istniejącego wykonać podlewkę z "chudego" betonu gr. 10cm - beton kl. C8/10
4. Dokładną izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową wykonać według szczegółowego rozwiązania w projekcie architektonicznym.
5. Pod fundamentem wykonać wymianę nasypów niebudowlanych do poziomu okreslonego według badań gruntowych na warstwę piasku zagęszczonego do Is=0,97.
6. Nie przegłębiać dna wykopu, ewentualne przewarstwienia gruntu nienośnego wybrać i zastąpić chudym betonem. Odbioru dna wykopu i poziomu posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do dziennika budowy.
7. Otulina zbrojenia od spodu 5cm, od boku i d góry 3cm
8. Uziom fundamentowy zakotwić do zbrojenia wg. projektu instalacji odgromowej.
9. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych"
10. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

LEGENDA:
- Oznaczenie ścian nośnych
- Oznaczenie ścian działowych oddylatowanych
- Oznaczenie ścian/rdzeni żelbetowych
- Oznaczenie ścian usztywniających oddylatowanych
- Oznaczenie kierunku stropu
- Oznaczenie obrysu stropu

- Opis belki
nazwa belki
ilośc belek nośnych
szerokość belki nośnej [cm]
wysokość belki nośnej [cm]
materiał
N-1 2x 6/24 C24

- Słupki konstrukcyjne w ścianach

KONSTRUKCYJNE WARSTWY PRZEGRÓD:
Ściany nośne zewnętrzne szkieletowe:
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm
- Słupki C24 6/20 cm
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm

Ściany nośne wewnętrzne szkieletowe:
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm
- Słupki C24 6/20 cm lub 6/16
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm

Stropodach i stropy międzykondygnacyjne:
- Płyta konstrukcyjna OSB-3 22 mm
- Belki C24 6x30 rozstaw zgodny z oznaczeniami na rzucie
- Płyta konstrukcyjna MFP 12 mm

BETON KONSTRUKCYJNY - C25/30
STAL ZBROJENIOWA - B500SP

±0,00 - 131,30 m npm

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul.Geodetów 29
80-298 Gdańsk

Sprawdzenie rozwiązań projektu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 4 lutego 1994 (DZ.U.Nr 24 / Nr 2 Dz.Urzędu 1994)

Temat: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu

Adres: dz. nr 289/5, obręb 281411_2.001 Bartąg gmina Stawiguda

Inwestor: Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Artur Lewiński	konstrukcyjna	POM-0228/PWBK/3/17	
Sprawdzający	mgr inż. Marta Sienkiewicz	konstrukcyjna	POM/0321/POOK/13	
Opracował	mgr inż. Weronika Oryl			

Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW
Numer rys.: K-01-01
Skala: 1:100
Data: czerwiec 2021
Stadium: PROJEKT ZAM. WYK.
Branża: KONSTRUKCJA