

Legenda:

uziom poprzfundamentowy(bednarka ze stali nierdzewnej 30x3,5mm) układany pod warstwą termoizolacji (wymiary siatki max. 10x10m)

krata wyrównawcza(Fe/Zn25x4) układana w płycie fundamentowej (wymiary siatki max. 20x20m)

Uwagi:
– długość spawów łączących nie mniejsza niż 3cm (spawy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym)
– rezystancja wypadkowa uziemienia nie większa niż 10 Ω

ekoinbud	EKOINBUD SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk			
Kserowanie, dystrybucja, przesyłanie, udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim bez pisemnej zgody zabronione. Prawa autorskie chronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 Poz.83 z późniejszymi zmianami)				
Obiekt:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu			
Adres:	dz. nr 289/5, obręb 281411_2.001 Bartąg gmina Stawiguda			
Inwestor:	Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Waldemar Wesołowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	75/GI/2002	
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Dudzik	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0165/PWBE/17	
	INSTALACJA UZIEMIENIA			Nr rysunku: E05
Data:	6.2021r.	Rodzaj: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: 1:100