


1. Płyta fundamentowa o podstawowej grubości 25cm
2. W miejscu wykonywania połączenia ścian żelbetonowych umieścić startery ścian z płyty
3. Podłogę w okolicy budynku istniejącego wykonać pod formę z "chudego" betonu gr. 10cm - beton kl. C8/10
4. Dokładną izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową wykonać według szczegółowego rozwiązania w projekcie architektonicznym.

5. Pod fundamentem wykonano wymiame nasypów gruntowych na warstwie piasku zagęszczonego do $\rho_s=0,97$.
6. Nie przegubiła tego wykopu, ewentualnie przeważeniemia gruntu nieniosącego wykopu i zastąpić chudym betonem.
7. Odbioru dla wykopu i poziomu posadowienia dokona uprawniony geolog, wpisem do dziennika budowy.
8. Żużla zbrojenia od spodu 5cm, od boku i d góry 3cm
9. Uziom fundamentowy zakończył do zbrojenia wg. projektu instalacji odgromowej.
10. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych".
11. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.



OTULINA - DOLNA 5cm
- GÓRNA 3cm

BETON KONSTRUKCYJNY
STAL ZBROJENIOWA

[illegible]

GŁÓWNY KIERUNEK ZBROJENIA Y