

Wykaz instalacji i urządzeń elektrycznych - Część 13

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu i usuwania awarii instalacji elektrycznych znajdujących się na obiekcie Zamawiającego.

1.1.1 Agregat prądotwórczy

Zakres prac serwisowych

Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi w dokumentacji powykonawczej.

Codzienna konserwacja wymaga przeprowadzenia takich prac jak: sprawdzenie poziomu oleju w misce olejowej, sprawdzenia działania grzałki chłodziwa, sprawdzenie poziomu chłodziwa, sprawdzenie poziomu paliwa, pomiar napięcia akumulatorów rozruchowych, sprawdzenie wskazania: ciśnienia oleju, temperatury silnika.

Uruchomienia agregatu zgodnie z instrukcją eksploatacji.

W przypadku przekroczenia 200h pracy agregatu pomiędzy przeglądami zamawiający ma obowiązek na swój koszt : wymienić olej i filtr oleju, wymienić filtr paliwa, wykonać pomiar napięcia akumulatorów, oczyścić akumulatory i klemy, sprawdzić działanie prostownika, sprawdzić wskazania ciśnienia oleju, temperatury silnika, sprawdzić czy nie ma żadnych wycieków, oczyścić obudowę agregatu - zgodnie z instrukcją eksploatacji agregatu