



UWAGI I ZALECENIA:

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych)
2. Wszystkie zastosowane w projekcie, materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczone w w części rysunkowej stanowią integralną część niniejszego opracowania
5. Wszystkie kanały wentylacje mechaniczne należy zaizolować termicznie płytami z wełny mineralnej niepalnej w płaszczu z folii Al. grubości min 8,0 cm.
6. Przejścia przez ściany zewnętrzne muszą być wykonane w sposób szczelny powietrznie.
7. Do obliczeń projektowych wentylacji nawiewno-wywiewnej przyjęto 2 krotność wymiany powietrza.
8. Zespół nawiewny należy montować nad warstwą wieńca żelbetowego W-1

INBUD				ZNB "INBUD" Piotr Woszczyk tel. kom. 607375696 os. Wyszyńskiego 30a, 98-300 Wieluń	
Obiekt projekt.:	Budowa dwóch boksów przeznaczonych do przechowywania odpadów			Data: STYCZEŃ 2024 r.	
Adres:	ul. Przemysłowa, 97-400 Bełchatów dz. nr geod. 76/13, obręb 17, Bełchatów-miasto			skala 1:100	Nr. rys. S-A-1
Przedmiot rys.:	Wentylacja nawiewno-wywiewna				
PROJEKTANT INST. SANITARNE	mgr inż. Przemysław Wilk OPL/1689/PWBS/19				
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY INST. WOD-KAN	mgr inż. Mariusz Kościelny OPL/0546/POOS/09				