

Głuszyca, 23 grudnia 2022 r.

Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.28.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy.”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy należy przyjąć do wyceny zestaw hydroforowy?

Odpowiedź 1.

Zgodnie z pkt 2 opisu technicznego „Ze względu na wydane warunki techniczne dostawy wody, określające ciśnienie na sieci jako wahające się pomiędzy 2,0 – 5,0 bar, jako opcję projektuje się hydrofor działający na potrzeby podnoszenia ciśnienia na instalacji wodociągowej p.poż. oraz bytowej; hydrofor należy montować przez rozdziałem głównej instalacji wody zimnej na bytową i p.poż”. W związku z tym do wyceny należy przyjąć hydrofor p.poż. Zgodnie z zapisami znajdującymi się na rys. IS-1 należy dostosować pomieszczenie hydroforni oraz wyposażyć instalację za hydroforem w niezbędne zabezpieczenie pierwszeństwa przepływu dla wody p.poż (zawór pierwszeństwa – do przeniesienia).

Pytanie 2.

W przedmiarze robót w poz. 88 występuje Odzeleniacz wody. Proszę o podanie parametrów urządzenia, ponieważ w projekcie brak jest informacji na ten temat.

Odpowiedź 2.

W projekcie nie przewidziano odzeleniacza wody. Nie należy w kalkulowywać go w cenę.

Pytanie 3.

Czy należy przyjąć do wyceny osłony (obudowy) na grzejniki? Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju i w których pomieszczeniach?

Odpowiedź 3.

Na grzejnikach znajdujących się w pomieszczeniach zbiorowego przebywania dzieci należy montować ażurowe osłony. Są to: sale zabaw, sala do rytmiki, szatnie, łazienki i komunikacja ogólna. Ilość i wymiary należy zdjąć z natury.

Pytanie 4.

Proszę o podanie parametrów technicznych projektowanej windy towarowej oraz rodzaju szybu windowego.

Odpowiedź 4.

W projekcie przewidziano montaż małego dźwigu towarowego o następujących podstawowych parametrach:

- ładowanie jednostronne;
- poziom 0 (w piwnicy) i 3 przystanki (parter, 1 oraz 2 piętro);
- udźwig 300 kg;
- maszynownia górna – nad szybem;
- kabina 800 mm x 1000 mm;
- drzwi na poziomie posadzki (możliwość wprowadzania wózków kelnerskich).

Zamawiający dodatkowo zamieszcza plik z rysunkiem oraz tabelą.

Wyjaśnienie wątpliwości (rozbieżności) dotyczących dokumentacji projektowej i Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wyposażenie Przedszkola:

Pytanie 5.

POMIESZCZENIE 0.9 MAGAZYN TALERZY

Regał z półkami poz. 67 na projekcie 900x500x1800 w opisie 900x450x1800

Odpowiedź 5.

Należy stosować się do zapisu w projekcie, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów wskazanych w OPZ.

Pytanie 6.

POMIESZCZENIE 0.10 ZMYWALNIA

Stół odstawczy poz. 72 na projekcie stół bez półki 600x600x850 w opisie stół z półką.

Stół odstawczy poz. 74 na projekcie stół bez półki 800x600x850 w opisie stół z półką.

Odpowiedź 6.

W pozycjach nr 72 oraz 74 wymagany stół zgodny z OPZ, tj. z półką.

Pytanie 7.

POMIESZCZENIE 0.2 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

Regał magazynowy 1200x600x1800 na projekcie 5 sztuk w opisie 7 sztuk.

Odpowiedź 7.

Wymagana ilość regałów magazynowych 7 (ilość regałów do magazynu produktów suchych oraz innych pomieszczeń).

Pytanie 8.

POMIESZCZENIE 0.2 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH I POMIESZCZENIE 0.5 OBRÓBKA WSTĘPNA

Regał magazynowy 900x400x1800 sztuk 4 w opisie 900x450x1800 sztuk 5.

Odpowiedź 8.

Wymiary: należy stosować się do zapisu w projekcie, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów w OPZ.

Wymagana ilość sztuk: należy stosować się do zapisów w OPZ, tj. 5 sztuk.

Pytanie 9.

POMIESZCZENIE 0.7 B KORYTARZ

Podest pod pojemniki poz. 21 na projekcie 1200x700x150 w opisie 1270x600x120.

Odpowiedź 9.

Należy stosować się do zapisu w projekcie, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów wskazanych w OPZ.

Pytanie 10.

POMIESZCZENIE 0.5 OBRÓBKA WSTĘPNA

Stół z półką 1200x600x850 poz. 12 na projekcie 1200x600x850 w opisie 1200x600x900.

Odpowiedź 10.

Należy stosować się do zapisu w projekcie, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów wskazanych w OPZ.

Pytanie 11.

POMIESZCZENIE 0.6 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

Regał magazynowy 1200x400x1800 2 sztuki w opisie 700x400x1800 1 sztuka

Odpowiedź 11.

Należy stosować się do zapisu w OPZ.

Pytanie 12.

POMIESZCZENIE 07. B KORYTARZ

Zlew porządkowy 700x700x270 bez baterii na projekcie w opisie 600x650x295 z baterią

Odpowiedź 12.

Wymiary: należy stosować się do zapisu w projekcie, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów w OPZ.

Opis: należy stosować się do zapisów w OPZ, tj. zlew porządkowy z baterią.

Pytanie 13.

POMIESZCZENIE 0.8 KUCHNIA

Regał gretingowy poz. 24 na projekcie 1000x600x1800 w opisie 1000x400x1800.

Odpowiedź 13.

Należy stosować się do zapisu w projekcie, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów wskazanych w OPZ.

Pytanie 14.

POMIESZCZENIE STANOWISKO SAŁATKOWE

Szatkwonica poz. 37 na projekcie CL 50 ta szatkownica ma metalową komorę roboczą i pokrywą w opisie komora robocza i pokrywa malowana.

Odpowiedź 14.

Należy stosować się do zapisów w OPZ.

Pytanie 15.

POMIESZCZENIE STANOWISKO SAŁATKOWE

Szafa chłodnicza poz. 38 poj. 700 l wymiar 700x800x2000 w projekcie, w opisie szafa chłodnicza poj. 570 l 777x695x1895.

Odpowiedź 15.

Należy stosować się do zapisu w projekcie.

Pytanie 16.

POMIESZCZENIE MACZNE

Mikser spiralny poz. 45 moc urządzenia 2 KW wsad 10 kg w projekcie, 1,1 KW moc całkowita w opisie wsad 25 kg.

Odpowiedź 16.

Należy stosować się do zapisów w OPZ.

Pytanie 17.

POMIESZCZENIE STANOWISKO OBRÓBKI TERMICZNEJ

Piec konwekcyjno-parowy w projekcie wymiar scc 101 847x771/1017, scc 061 wymiar 847x771x757 nie są produkowane od 3 lat zastąpiono je modelami icombi pro wymiary 850x842x1014, 850x842x754 Waga pieca 155 kg, 117 kg

W opisie piec konwekcyjno-parowy 1 sztuka wymiar 515x599x752 waga 45 kg

Patelnia elektryczna poz. 49 w projekcie 800x900x900 moc 9 KW (patelnia o tych wymiarach potrzebuje 15 KW) w opisie 700x786x912 moc 6,3 KW

Kuchnia gazowa 6 palnikowa poz. 50 w projekcie, brak sprzętu w opisie.

Taboret gazowy 4 sztuki poz. 51 w projekcie, brak sprzętu w opisie.

Odpowiedź 17.

Piec konwekcyjny zgodnie z OPZ, tj. 1 sztuka wymiar 515x599x752, waga 45 kg.

Patelnia elektryczna zgodnie z OPZ, tj. wymiar 700x786x912, moc 6,3KW.

Kuchnia gazowa 6-palnikowa zgodnie z projektem.

Taboret gazowy zgodnie z projektem.

Pytanie 18.

POMIESZCZENIE KUCHNIA 0.8 B

Krajalnica do wędlin i serów poz. 57 w projekcie 1 sztuka, w opisie 4 sztuki

Stół z półką poz. 59 w projekcie 1400x700x850, w opisie 1400x600x900

Szafka wisząca poz. 58, 64 2 sztuki w projekcie, brak sprzętu w opisie

Stół z półką poz. 62 w projekcie wymiar 1600x700x850, w opisie 1600x600x850.

Szafa chłodnicza poz. 56 jest w projekcie, brak w opisie

Stół ze zlewem poz. 30 wymiar 1600x700x850 jest w opisie, brak na projekcie.

Odpowiedź 18.

Krajalnica poz. 57 – zgodnie z OPZ, tj. 4 sztuki.

Stół z półką poz. 59 – należy stosować się do zapisu w projekcie,, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów wskazanych w OPZ.

Szafka wisząca poz. 58, 64 – zgodnie z projektem.

Stół z półką poz. 62 - należy stosować się do zapisu w projekcie,, dopuszcza się jednak zamianę w przypadku braku dostępności na rynku do wymiarów wskazanych w OPZ.

Szafa chłodnicza poz. 56 – zgodnie z projektem.

Stół ze zlewem poz. 30 – zgodnie z projektem.

Pytanie 19.

POMIESZCZENIE STANOWISKO MIĘSNE

Stół z 2 zlewami poz. 30 wymiar 1000x700x850 jest na projekcie, nie ma w opisie.

Odpowiedź 19.

Należy stosować się do zapisu w projekcie.

UWAGA: Przed montażem elementów wyposażenia należy zwrócić się do Zamawiającego o ich akceptację oraz dokonać odpowiednich obmiarów

Pytanie 20.

Jeśli to możliwe to proszę o udostępnienie kosztorysu zerowego w ATH.

Odpowiedź 20.

Zamawiający zamieści kosztorys zerowy ATH na stronie prowadzonego postępowania.

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania ofert otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz zamieszczana na stronie prowadzonego postępowania uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia i ujednolicony wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert, o którym mowa w SWZ do dnia 2.01.2023r., do godziny 12:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 2.01.2022 r. o godzinie 13:00, termin związani ofertą do dnia 30.01.2023