


Uwaga: elementy betonowe posadzić na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 15cm.  
**Dla** lokalizacji w pasach drogowych montować zasuwę z żeliwa sferoidalnego,  
w lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza się zasuwę z żeliwa szarego.

#### OZNACZENIA

1. Rura PE De110 SDR11 PN16
2. Kołnierz specjalny zabezpieczający przed przesunięciem, żeliwo sferoidalne
3. Zasuwa kołnierzowa DN100, żeliwo sferoidalne
4. Fundament betonowy 40x20x15cm, beton B20
5. Obudowa teleskopowa
6. Pierścień betonowy, beton B20
7. Skrzynka uliczna, żeliwo szare
8. Uszczelka płaska DN100, guma

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:
<div></div>		Inwestor:	Data:	
		Gmina Dobromierz ul. Plac Wolności 24 58-170 Dobromierz	21.07.2022	
		Lokalizacja inwestycji:	Stadium:	
		gm. Dobromierz, m. Dobromierz, ul. B. Chrobrego jedn. ewid. 021903 2 Dobromierz, obr. 0004 Dobromierz dz. nr 121/6, 355/4, 355/5, 355/8, 355/10, 355/13, 355/16, 355/19, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/26, 355/27, 355/28, 355/29, 355/30, 355/31, 355/32, 355/33, 355/34, 355/35, 355/36, 355/37, 355/38, 355/39, 355/40, 355/42, 355/43, 355/44, 355/45, 355/46, 355/47, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51, 355/52, 355/53, 355/54, 355/55, 355/56, 355/57, 355/60, 355/61, 355/62	PT	
Branża:	Temat:	Podziałka:		
Sanitarna	"Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami przy ul. B. Chrobrego w Dobromierzu"	1:10		
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:		
Sieć wodociągowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	Zasuwa kołnierzowa DN100	6.2		