



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

99 700 200,00 zł

Świnoujście, 16.02.2023r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0232/59/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach w okresie 12 miesięcy**”

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy możliwa jest optymalizacja pracy wirówki poprzez regulację różnicy prędkości obrotowej między ślimakiem a bębniem w okresie poprzedzającym pobór próbek.

#### Pytanie nr 2

Prosimy o określenie aktualnego algorytmu pracy-sterowania wirówki:

- czy zadane są jakieś wartości pożądane
- czy zadane są jakieś wartości progowe
- czy i jakie wartości są możliwe do regulacji-optymalizacji (powyższe oczywiście nie dotyczy ilości nadawy i polimeru).

#### Odpowiedź na pytanie nr 1 oraz 2:

Zamawiający nie ma możliwości zmiany różnicy obrotów w okresie poprzedzającym pobór próbek. Charakterystyka wiążąca różnicę prędkości bębna i ślimaka z obciążeniem wirówki jest określona przez Producenta w jej programie pracy. Jedynym parametrem mającym wpływ na różnicę obrotów jest obciążenie wirówki.

PROJEKT  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Świnoujściu  
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Radosław Wrzeszcz