

Poziom porównawczy 95,00 [m n.p.m.]

	SK1	SR1	SR2	SR3 Wp1	SR3 Wp2	SR2 Wp3	SR2 Wp4	SR1 Wp5	SR1 Wp6	SK2 Wp7	SK2 Wp8
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	101,66	101,80	102,00	102,01	102,01	102,00	102,00	101,80	101,80	101,57	101,57
RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	100,35	100,43	100,62	100,79 100,89	100,82 100,91	100,72	100,74	100,53	100,53	100,32	100,32 100,33
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	1,31	1,37	1,38	1,22 1,12	1,19 1,01	1,28	1,26	1,27 1,09	1,27 1,10	1,25 1,07	1,25 1,12
SPADKI [%] / DŁUGOŚCI [m]	i=0,30% L=28,44m	i=0,30% L=63,94m	i=0,30% L=57,20m	i=1,00% L=4,66m	i=1,00% L=2,00m	i=1,00% L=4,78m	i=1,00% L=3,08m	i=1,00% L=7,15m	i=1,00% L=6,11m	i=1,00% L=5,54m	i=1,00% L=0,92m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC300	PVC300	PVC300	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200
ODLEGŁOŚĆ [m]	00,00	28,44	92,38	149,58 154,24	0,00 2,00	0,00 4,78	0,00 3,08	0,00 7,15	0,00 6,11	0,00 5,54	0,00 0,92

UWAGI:

1. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
2. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
4. Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Głębokość posadowienia obliczono metodą interpolacji wykorzystując podane rzędne studzienek i przewodów na mapie do celów projektowych.
5. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek bet. DN1200, Zwieńczenie studzienek klasy D400
6. Domyślnym materiałem na przewody grawitacyjne są rury do kanalizacji zewnętrznej PVC-U lite
7. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować rzędne terenu na etapie budowy

Biuro Projektów Drogowych
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz
NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524590
tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
http:// www.bpd.net.pl

INWESTOR:
GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO
UL. WOLNOŚCI 18
87-200 WĄBRZEŹNO

INWESTYCJA:
Budowa ulic: Okrężnej i Akacjowej w Wąbrzeźnie

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	BRANŻA:
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ	**1:100 /500**	**Sanitarna**

FAZA:	DATA:	NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY	**06.2021r.**	**S2**

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Durczyński	KUP/0183/PWOD/19	SANITARNA	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Fijałkowski	POM/0053/PWOD/15	SANITARNA	