



beton gr.7cm
dla gruntów mokrych

podsyпка z piasku gr.10cm
dla gruntów suchych, spoistych

UWAGA:

Minimalna głębokość osadnika 0,95 m
OPIS POZYCJI ELEMENTÓW WPUSTU

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Ruszt wpustu żeliwny, kl. D400
2	Korpus wpustu
3	Pierścień odciążający
4	Krag betonowy DN500
5	Krag betonowy DN500 z wylotem
6	Monolityczne dno-osadnik DN500
7	Kosz na nieczystości o głęb. 0,6m



Biurowo Projektów Drogowych
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz
NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
http://www.bpd.net.pl

INWESTOR:

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO
UL. WOLNOŚCI 18
87-200 WĄBRZEŹNO

INWESTYCJA:

Budowa ulic: Okrężnej i Akacjowej w Wąbrzeźnie

NAZWA RYSUNKU:

STUDNIA WPUSTU DESZCZOWEGO

SKALA:

1:20

BRANŻA:

Sanitarna

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

06.2021r.

NR ARKUSZA

S4

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Dorszyński	KUP/0183/PBS/18	SANITARNA	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Fijałkowski	POM/0053/PWOS/15	SANITARNA	