



URZĄD GMINY UDANIN
ul. Kościelna 10
55-340 UDANIN

tel. 76/ 7442870 fax. 76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, dnia 11-05-2023 r.

Znak sprawy: GK.III.7021.1.28.2023

STUDIO IV
ul. Gwarecka 17
54-143 Wrocław

DOTYCZY: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05-05-2023 r. w sprawie wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin, działka nr 323/14, informujemy, że przyłącza można wykonać po spełnieniu następujących warunków :

I. Warunki woda

1. Opracować dokumentację przyłącza (zagospodarowania działki)
2. Należy dokonać wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych.
3. Termin wykonania robót uzgodnić z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin.
4. Miejsce wpięcia: sieć wodociągowa PE 40 zlokalizowana w obrębie działki nr 323/14 lub 323/13.
5. Należy uzyskać zgodę właściciela na zabudowanie urządzeń w obrębie działki nr 323/14.
6. Należy uzyskać zgodę właściciela na zabudowanie urządzeń w obrębie działki nr 323/13.
7. Wpięcie wykonać za pomocą trójnika 40/40/40 oraz zasuwę posesyjnej DN 40.
8. Zasuwę należy zamontować z obudową i skrzynką uliczną.
9. W strefie istniejących urządzeń roboty wykonywać ręcznie.
10. Włączenie w sieć wodociągową wykonane zostanie z udziałem przedstawiciela Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin.
11. Przyłącze wodociągowe wykonać wg normy jak dla przewodów zewnętrznych.
12. Przyłącze wykonać z rur PE-HD 1,0 MPa DN 40.
13. Trasę przyłącza oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 225 mm, z zatopioną wkładką metalową, ułożoną 20 cm nad przewodem i wprowadzoną do skrzynki zasuw.
14. Rury w wykopie należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm.
15. Obsypka rury powinna być prowadzona, aż do uzyskania warstwy o grubości 30 cm po zagęszczeniu powyżej wierzchu rury.
16. Głębokość ułożenia rury nie mniejsza niż 1,2 m od poziomu gruntu.
17. Na przyłączy zainstalować zawory przed i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy.
18. Nominalna średnica wodomierza wynosi 15 lub 20 mm, przepływ do 2,5 m³/godz.
19. Zestaw wodomierzowy należy umieścić w piwnicy, a w przypadku jej braku w innym pomieszczeniu lub w studzience w odległości nie większej niż 1 m od ściany, przez którą prowadzone jest połączenie wodociągowe.

20. Miejsce do wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 4^o C, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8 m.
21. Przejście przyłącza pod fundamentem, lub przez ścianę budynku zabezpieczyć rurą ochronną, uszczelnioną masą plastyczną.
22. **Przed zasypaniem, wykonane przyłącze należy zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin celem dokonania przeglądu oraz służbie geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.**

II. Warunki kanalizacja

1. Opracować projekt przyłącza kanalizacyjnego.
2. Należy dokonać wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych.
3. Termin wykonania robót uzgodnić z Referatem Gospodarki Komunalnej.
4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur Ø 160 PVC.
5. Miejsce wpięcia w sieć : sieć kanalizacyjna, działka 323/14
6. Należy uzyskać zgodę właściciela na zabudowanie urządzeń w obrębie działki nr 323/14.
7. Wpięcie w sieć wykonać za pomocą studzienki kanalizacyjnej Ø 425/160.
8. W strefie istniejących urządzeń roboty wykonywać ręcznie.
9. Rury w wykopie należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm.
10. Obsypka rury powinna być prowadzona, aż do uzyskania warstwy o grubości 30 cm po zagęszczeniu powyżej wierzchu rury.
11. Na przyłączy przy budynku oraz przy zmianie kierunku przyłącza należy zainstalować studzienki inspekcyjne minimum Ø 315/160.
12. Na studzienkach zastosować włazy dostosowane do obciążenia z pierścieniami odciażającymi.
13. Przyłącze kanalizacyjne wykonać zgodnie z przepisami, zachowując szczelność rurociągu i spadek w kierunku studzienki kanalizacyjnej na sieci.
14. Pion kanalizacyjny w budynku należy bezwzględnie wyposażyć w wentylację wysoką.
15. Zabrania się podłączania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
16. **Przed zasypaniem, wykonane przyłącze należy zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin celem dokonania przeglądu oraz służbie geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.**
17. Po otrzymaniu inwentaryzacji geodezyjnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Udanin:
 - a) wniosek o dokonanie odbioru przyłączy
 - b) wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

Warunki techniczne ważne dwa lata od daty wystawienia.

Z poważaniem,

Z up. WÓJTA
mgr Janusz Browarny
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej

Sprawę prowadzi:
Ernest Szerszeń
Tel : 76/870 93 51
e-mail: ernest.szerszen@udanin.pl