

## **GMINA SOMIANKA**

**07-203 Somianka**

pow. wyszkowski. woj. Mazowieckie  
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14  
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

**Kz.272.2.2021**

Somianka, dnia 15 lutego 2021r.

**Do Wykonawców**

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 440407W w miejscowości Kręgi**” – znak sprawy Kz.272.2.2021.

#### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.; zwana dalej: ustawą PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

##### **Pytanie nr 1:**

„Proszę o potwierdzenie, że w pozycji 6 (warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm o współczynniku filtracji 8m<sup>3</sup>/dobę.) załączonego przedmiaru należy uwzględnić dwukrotnie powierzchnie jezdni głównej i wzmocnienia na poszerzeniu, a co za tym idzie przyjąć warstwę 30 cm z kruszywa naturalnego na powierzchni jezdni głównej oraz 30 cm grubości samego poszerzenia.”

##### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający potwierdza, że w pozycji 6 (warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm o współczynniku filtracji 8m<sup>3</sup>/dobę.) załączonego przedmiaru należy uwzględnić dwukrotnie powierzchnie jezdni głównej i wzmocnienia na poszerzeniu, a co za tym idzie przyjąć warstwę 30 cm z kruszywa naturalnego na powierzchni jezdni głównej oraz 30 cm grubości samego poszerzenia.

**"Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawą PZP stanowią zmianę treści SWZ i są wiążące dla wykonawców".**

**W Ó J T**