Mapa jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobu w dn.27.05.2021 - G.G.6640.1.1071.2021

LEGENDA

- Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35mm^2
- Projektowana rura ochronna SRS 75 - Arot
- Projektowana rura ochronna DVK 75 - Arot
- Istniejąca instalacja wodociągowa
- Istniejące linie energetyczne
- Istniejące linie telekomunikacyjne
- Istniejąca instalacja kanalizacji
- Projektowane stanowisko - słup oświetleniowy z oprawą LED na wysięgniku

Numer stanowiska
Wysokość słupa oświetleniowego
Proj.110h=8m
LED-4855W
Moc oprawy

UWAGI:

1. Wykopy w pobliżu kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych urządzeń infrastruktury podziemnej prowadzić wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kable przy przejściach przez drogi i pod wjazdami do posesji chronić rurą Arota typu SRS, przy zbliżeniach z innymi kablami i urzadzeniami infrastruktóry podziemnej rurą Arota typu DVK.
3. Wzdłuż całej linii oświetleniowej ułożyć w ziemii drut stalowy ocynkowany Fe/Zn fi 8mm do którego należy podłaczyć wszystkie słupy oświetleniowe. Na stanowiskach nr:105,110,115,205,210,215 i 219 dla wzmocnienia uziemienia, projektuje się po 1 pręcie typu Galmar, dł.3m.W ziemii połączenia wykonać spawaniem. Spawy zabezpieczyć przed korozją.

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej M. Kruszczyński				
OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Szabda Gmina Brodnica				Faza - P.T
INWESTOR: Gmina Brodnica 87-300 Brodnica ul. Mazurska 13				
ADRES: Szabda gm. Brodnica, dz.nr 178,137,1332,1341 i 142				Branża Elektryczna
TREŚĆ: Projekt zagospodarowania terenu Schemat linii oświetleniowej				Data: 092021
Projektował :	M.Kruszczyński	BP-RN-V87TO80-81		Skala 1 : 500
Projektował :	B. Piasecki	KUP0158POOE10		
				Nr.Rys. 1

STAROSTA BRODNICKI
Dokumentacja numer:GG.6630.303.2021
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
dnia 2021-09-24 Sporządził:Regina Lewandowska