



L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Wymiar	Materiał	Materiał
1	Opaska do nawiercania z odejśc. kołnierzowym	szt.	1	90/50	różny	
2	Element odcinający uruchamiający z dźwignią	szt.	1	DN80	żeliwo sferoid.	–
3	Zawór na i odpowietrzający do ścieków	szt.	1	DN50	stal nierdz.	–
4	Rura osłonowa PE–HD	szt.	1	450/11	polietylen	–
5	Pokrywa górna	szt.	1	–	stal St37, blacha	epoksydowana
6	Zawór kulowy 3–drogowy	szt.	1	–	polipropylen	–
7	Złączka do węża	szt.	1	–	mosiądz	–
8	Zawór kulowy	szt.	1	–	mosiądz	–
9	Dźwignia do elementu odcinającego	szt.	1	–	pręt stalowy	epoksydowana
10	Pokrywa dolna	szt.	1	–	stal	epoksydowana
11	Króciec do odwadniania	szt.	1	–	–	epoksydowana
12	Krąg betonowy	szt.	1	D=600/h=500	beton	beton B40
13	Właz kanałowy z otworami wentylacyjnymi	szt.	1	D600	żeliwo	–

Węzeł	Rt[mnmp]	Rop[mnmp]
t11	170.00	168.75

UWAGA:

1. Wszystkie elementy od poz. 2–11 muszą być montowane przez producenta zaworu odpowietrzającego

Nazwa i adres obiektu Kanalizacja ściekowa z przykanalikami m. Głędowo nr działek: 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 obręb Głędowo		
Nazwa rysunku: Zawór napowietrzająco–odpowietrzający DN50 do ścieków do zabudowy podziemnej		Skala:
Projektował: inż. Miłta Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci wod–kan	Sprawdził: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci sanitarne	Data: 10.2019r.
		Nr rysunku: K14