

**I N F O R M A C J A**  
**o skierowanych zapytaniach do SWZ**  
**i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**  
Numer sprawy: **TI.271.22.2024**  
Nazwa zadania: **Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych Osiedla Jana Pawła II - etap 1 (postępowanie 2)**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 16.02.2024r., t.j. po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Mimo, iż zapytanie wpłynęło po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP (co w myśl art. 284 ust. 4 ustawy PZP - zwalnia z obowiązku udzielania wyjaśnień), Zamawiający uznał za zasadne odniesienie się do otrzymanego zapytania i działając na podstawie art. 284 ust. 6 w/w ustawy, przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

**Pytanie:** Prosimy o informację jakim materiałem Wykonawca ma wypełnić przestrzeń między chodnikiem z kostki betonowej a istniejącymi ogrodzeniami posesji?

**Odpowiedź:** Do wypełnienia przestrzeni między chodnikiem z kostki betonowej a istniejącymi ogrodzeniami posesji, należy zastosować materiał identyczny jak dla chodników, tj. kostkę betonową 20x10x8 cm w kolorze czerwonym (powyższe rozwiązanie zostało wskazane w treści dokumentacji projektowej, stanowiącej zał. nr 9 do SWZ – plik nr 3, pkt. 1, ppkt. 2).

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienie do treści SWZ, nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **20 lutego 2024r.**, do godz. **10.00**.

Jolanta Szewczun

Burmistrz Dzierzgonia

Kierownik Zamawiającego