

Świnoujście, dnia 13.03.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.4.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SWZ**

Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.4.2023 pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Zamawiający na mocy przysługujących mu uprawnień, w świetle przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 14

Dotyczy wskaźnika gwarancyjnego jakim jest koszt CIPowania membran w okresie 5 lat, przy założeniu produkcji wody 5.400.000 m³/5 lat. Dotyczy wskaźnika „G” według załącznika nr 3 „Koszt Cyklu Życia SUW”.

W celu wyliczenia kosztów CIPowania trzeba uwzględnić koszty chemii, ponieważ koszty energii zostały już uwzględnione przy obliczeniu wartości wskaźnika „A” w załączniku nr 3. Ponieważ CIPowanie należy do czynności technologicznych, tak jak np. płukanie filtrów, nie można kwalifikować ich jako czynności serwisowych czy też gwarancyjnych. Dlatego powinny być wykonywane przez obsługę SUW.

Koszty CIPowania zgodnie z zapisami SIWZ są liczone do punktów, na podstawie których będzie wyliczana waga oferty – zatem mają wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

Ponieważ zgodnie z PZP kryteria oceny ofert powinny być tak opracowane aby w oparciu o nie można było porównać wagę ofert Wykonawców, oferenci powinni stosować te same koszty jednostkowe dla wszystkich mediów, w tym chemii. Zwłaszcza, że w ciągu 5 letniej eksploatacji tj. w okresie gwarancji i rękojmi, chemie kupować będzie Zamawiający według swojego uznania, za cenę jaką uda mu się wynegocjować z jej dostawcami. Wykonawca nie będzie miał wpływu na koszt zakupu chemii przez Zamawiającego. Ponad to, w ciągu przynajmniej 8 lat (3 lata od złożenia oferty do zakończenia rozruchu technologicznego + 5 lat gwarancji i rękojmi), ceny chemii mogą znacząco wzrosnąć, chociażby dlatego, że wiemy, że ceny energii elektrycznej, wody (zatem koszty produkcji) wrastają w Polsce dla odbiorców przemysłowych.

Czy Zamawiający poda ceny jednostkowe chemii w celu umożliwienia Wykonawcom obliczenia wskaźnika D, w sposób, który gwarantować będzie porównywalność ofert?

Dodatkowo warto podkreślić, że zgodnie z Umową art.12 pkt.1. 1) w przypadku przekroczenia, na koniec pięcioletniego okresu monitorowania któregośkolwiek ze wskaźników Kosztu Cyklu

Życia SUW (zał. Nr 3) , w tym także wskaźnika D , Wykonawca będzie ukarany kwotą do 3% wartości ryczałtowej brutto całej Umowy. Czy właściwe jest karanie Wykonawcy za wzrost kosztów chemii na rynku światowym i polskim w ciągu kolejnych 8 lat – wliczając w ten okres także czas realizacji, budowy SUW (okres gwarancji rozpoczyna się po zakończeniu rozruchu technologicznego, który może być dodatkowo wydłużony ze względu na przedłużające się roboty prowadzone niezależnie od Wykonawcy, a dotyczące zadania A – ujęcia powierzchniowego wody)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że koszty CIPowania membran RO będą oceniane w okresie 5 -letnim przy założeniu stałych cen środków (aktualnych na dzień złożenia oferty).

Zamawiający zdaje sobie sprawę, że na przestrzeni lat ceny te ulegną zmianie.

Mając na uwadze powyższe, w odpowiedzi na pytanie Zamawiający **dokonuje modyfikacji SWZ** i zmienia dotychczasowy zapis Załącznika 3 do SWZ – Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody – 1 strona wers 8 i 9 od dołu, tj.:

„koszty CIPowania membran RO (ze wskazaniem szacowanej częstotliwości wymiany tych membran) –w okresie 5 lat,”

na następujący:

„koszty CIPowania membran RO (ze wskazaniem szacowanej częstotliwości CIPowania tych membran) –w okresie 5 lat, przy założeniu utrzymania stałych cen środków do CIPowania (aktualnych na dzień złożenia oferty) przez cały okres 5 lat,”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- **należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,**
- **nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.**

z up. PREZYDENTA MIASTA



Ewa Bimkiewicz
Kierownik

Biura Zamówień Publicznych