

Sosnowiec, dnia 21.09.2021r.

Pan
Marek Wilczok
ul. Żniwna 5/1
41-103 Siemianowice Śląskie

Dot: pisma z dnia 30.08.2021r. w sprawie projektu odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu.

W odpowiedzi na ww. pismo uzgadniam projekt odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym ul. Podjazdowej po budowie sieci kanalizacyjnej, którą to dokumentację wykonał Pan Marek Wilczok pod warunkiem:

1) W przypadku braku uzyskania nośności nawierzchni jezdni ul. Podjazdowej w otoczeniu wykopów na długości prowadzonych prac sieciowych Inwestor zobowiązany jest do wykonania warstw konstrukcyjnych w sposób zapewniający nośność konstrukcji jezdni na całej jej szerokości.

W celu wykonania przedmiotowych robót drogowych w terenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej ul. Podjazdowej należy wystąpić do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o stosowną zgodę.

Naczelnik Wydziału
Administracji Drogowej

mgr inż. Robert Dworak

Załącznik:

1) Projekt odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu – 1 egz.