



OBETONOWANIE KASKADY BETONEM
B-25, SZEROKOŚCI 20 cm Z KAŻDEJ STRONY



USYTUOWANIE WŁAZU KANAŁOWEGO
I STOPNI W PRZESTRZENI WOLNEJ
WLOTÓW KANAŁÓW



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW -
STUDZIENKI REWIZYJNE:**

1 - Właz klasy d400 Ø600mm z żeliwa szarego, bez rygli, zamknięć śrubowych, zatrzasków
2 - pierścienie wyrównawcze
3 - płyta pokrywowa
4 - kręgi betonowe
5 - dolna część studzienki
6 - płyta przejściowa
7 - stopnie złazowe
8 - kineta betonowa
9 - zaprawa cementowa
10-zwężka betonowa

Uwaga:
Wszystkie wloty powyżej 50 cm do studni
włazowych muszą posiadać kaskadę zewnętrzną

UWAGI:

Studzienki zgodne z normą PN-EN 1917:
- studzienki betonowe z betonu C35/45 (B45)
- nasiąkliwość nie większa niż 5%
- wodoszczelność W-8
- mrozoodporność F-150
- elementy studzienek łaczone za pomocą uszczelek elastomerowych SBR lub EPDM
- studzienki wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym

INWESTOR: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43					
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu					DATA OPRACOWANIA: 10.2020r.
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY					SKALA: 1:25
TYTUŁ RYSUNKU: Studzienki rewizyjne betonowe					NR RYSUNKU: 5
PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Marek Wilczok	SLK/2075/POOS/08				