



ZP.271.31.2022.TB

Strzyżów, dn. 03.01.2022 r.

### Odpowiedź na pytanie

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie: „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Strzyżów**”

Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z SWZ „pkt. IV opis przedmiotu zamówienia,„ oraz STWiORB dla dróg zamiejskich grubość w-wy wiążącej wynosi 4 cm. Natomiast w przedmiarach w części pozycji dot. w-wy wiążącej pojawiają się krotności 1,5 lub 2. Prosimy o wyjaśnienie czy krotności te dotyczą zwiększenia grubości, czy powierzchni ułożenia w-wy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż określone w przedmiarze robót dla dróg zamiejskich krotności przy poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczą zwiększenia grubości danych warstw konstrukcyjnych.