



LEGENDA:

1 - NAGRZEWNICA WODNA LEO S3 wraz z zaworem elektromagnetycznym SRG2d wg projektu branży sanitarnej

OBJAŚNIENIA:

b

KORYTKO KABLOWE KK-50H42 ORAZ KK-35H30

PUSZKI INSTALACYJNE IP44 - 3(5)x1,5

1

PRZEWÓD YDYŻO 3x1,5 (750V) w korytku kablowym

1

PRZEWÓD YDYżo 5x1,5 (750V) w korytku kablowym

OCHRONA OD PORAŽENÍ:

**SAMOCZYNNY SZYBKIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60364-4-41:2009**

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY, ul. WOJSKA POLSKIEGO 19A			
OBIEKT : WYMIANA INSTALACJI C.O. W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY PRZY ul. WOJSKA POLSKIEGO 19A W ŁĘKNICY			
SALA GIMNASTYCZNA - OGRZEWANIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
NAMWISKO I IMIĘ	UPR.	PODPIS	06.2019
PROJEKTANT:	inż. Juchan Łychmus	154/78/Zg	Skala 1 : 100
			Rys.nr IE/1