

Krynica – Zdrój, dnia 01.04.2021 r.

Znak pisma ZP-271-7-7/2021

Znak sprawy ZP-271- 7/2021

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-271-7/2021 prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pn: „Sprzedaż energii elektrycznej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019 z późn.zm) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1. Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej objętych postępowaniem?

Odpowiedź 1. Do dnia 31.05.2021

Pytanie 2. Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?

Odpowiedź 2. Obecna umowa jest umową terminową. Termin obowiązywania umowy 31 maja 2021 r.

Pytanie 3. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Odpowiedź 3. Wszystkie umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony.

Pytanie 4. Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam doprowadzi do ich zawarcia?

Odpowiedź 4. Aktualnie wszystkie umowy są zawarte.

Pytanie 5. Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania:

- 1) jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą
- 2) jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)
- 3) data zawarcia umowy
- 4) obowiązuje od
- 5) obowiązuje do
- 6) okres wypowiedzenia [m/c]

W przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych informacji:

- 7) numer umowy z OSD,
- 8) data zawarcia

- 9) obowiązuje od
10) obowiązuje do
11) okres wypowiedzenia [m/c]

Odpowiedź 5.

pkt.1) Umowa zawarta w dniu 22 maja 2020 bez nr umowy.

pkt.2) Umowa sprzedaży

pkt.3) 22.05.2020 r.

pkt.4) 01.06.2020 r.

pkt.5) 31.05.2021 r.

pkt.6) Umowa na czas określony

pkt.7-11 nie dotyczy. Zamawiający posiada umowy z jednym sprzedawcą .

Pytanie 6. Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź 6. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Pytanie 7. Dotyczy § 8 Załącznika nr 4 – Projekt Umowy

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.

Odpowiedź 7. W projekcie umowy Zamawiający nie umieścił powyższego zapisu.

Pytanie 8. Dotyczy § 5 ust. 1 Załącznika nr 4 – Wzór Umowy

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?

Odpowiedź 8. Tak

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź 9. Tak

Pytanie 10. Czy numery identyfikacyjne punktów poboru energii wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1.1 (Charakterystyka punktów poboru) oraz nr 1.2 (Wykaz punktów poboru) są zgodne z numerami Punktów umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)?

Odpowiedź 10. Tak

Pytanie 11. Dotyczy § 7 Załącznika nr 4 – Projekt Umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 12. Dotyczy § 5 ust. 6 Załącznika nr 4 – Projekt Umowy.

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu wg poniższego wzoru:

„6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych od OSD.”

Odpowiedź 12. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 13. Dotyczy § 5 ust. 5 Załącznika nr 4 – Projekt Umowy.

Czy w przypadku niezyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?

Odpowiedź 13. Tak

Pytanie 14. Dotyczy § 8 ust. 6 Załącznika nr 4 – Projekt Umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych, w przypadku braku zgody na usunięcie zapisu, Wykonawca wnosi o obniżenie kar do 5%.

Ponadto Wykonawca prosi o dodanie zapisu:

„W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.”

Odpowiedź 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 15. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych / lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?

Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów lojalnościowych?

Odpowiedź 15. Nie.

Pytanie 16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Odpowiedź 16. Tak.

Pytanie 17. Dotyczy Załącznika nr 1.1 (Charakterystyka punktów poboru) oraz nr 1.2 (Wykaz punktów poboru)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi?



Wykonawca wyjaśnia, że w trakcie zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.

Odpowiedź 17. Tak są zgodne.

Pytanie 18. Dzień dobry, do wyceny potrzebuję informacji ile PPE jest w danej grupie taryfowej. W załączonych dokumentach nie widzę tej informacji. W wykazie Punktów Poboru nie ma informacji o grupie taryfowej. Proszę o udzielenie tej informacji.

Odpowiedź 18. Grupy taryfowe punktów PPE podane są w załączniku 1.1.

Prezes Zarządu Wiesław Pióro