nawiew VII piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
nawiew IV piętro 9425m3/h– przepływ w kanale głownym – 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew I piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 9425m3/h (0,7x0,8m)

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ 9425m3/h

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8
TRSA KABLI EL - osw awaryjne
- zasilanie wentylatorów
- zasilanie windy ratowniczej
drabina kablowa odpornosci ogniowej 180 minut

Kanał wentylacyjny stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc.

nawiew X piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew VII piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew IV piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 8600m3/h (0,5x0,8m)
nawiew I piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 4300m3/h (0,5x0,6m)



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

D3N D4N	Oprawa awaryjna 3W/4W LED IP65 AWARIA Obwód zasilany ze zasilacza Wykonanie: Oprawa ochronna, natynkowa przezroczysta
A3-L	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 AWARIA Obwód zasilany Wykonanie: pełniąca funkcję kierunkowego
A3-LT	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 AWARIA Obwód zasilany Wykonanie: pełniąca funkcję kierunkowego
A3K-L	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 AWARIA Obwód zasilany Wykonanie: pełniąca funkcję kierunkowego
A3J-L	Oprawa ewakuacyjna jednostronna ALPHA LED IP65 AWARIA Obwód zasilany Wykonanie: pełniąca funkcję kierunkowego
LA3-L	Oprawa ewakuacyjna jednostronna EMI ALU LED AWARIA Obwód zasilany Wykonanie: pełniąca funkcję kierunkowego
EAD-L	Oprawa Ekranowa do kierowania ewakuacji - EMI ALU LED AWARIA Obwód zasilany Wykonanie: pełniąca funkcję kierunkowego

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
Płock, dnia 08.08.2016 r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami:~~

Jednostka prowadząca temat:
PRACOWNIA PROJEKTOWA hydromont
Pracownia Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

Inwestor:
BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Obiekt:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew.: MAZ/0436/POOE/06
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński.
Data:	06.2016 r.
Nr rys.	PW_EL_06
Skala	1:100

Faza Projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PIĘTRA 4