nawiew VII piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
nawiew IV piętro 9425m3/h– przepływ w kanale głownym – 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew I piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 9425m3/h (0,7x0,8m)

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ 9425m3/h

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8
TRSA KABLI EL - osw awaryjne
- zasilanie wentylatorów
- zasilanie windy ratowniczej
drabina kablowa odpornosci ogniowej 180 minut

Kanał wentylacyjny stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc.

nawiew X piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew VII piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew IV piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 8600m3/h (0,5x0,8m)
nawiew I piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 4300m3/h (0,5x0,6m)



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

D3N	
D4N	
A3-L	
A3-LT	
A3K-L	
A3-L	
EA3-L	
EAD-L	

Jednostka prowadząca temat:

PRACOWNIA PROJEKTOWA hydromont
Pracownia Projektowa " *HYDROMONT* "
Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Wykonawca:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	SANITARNA		Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis	Dostosowanie budynku DS „Wrzesniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy Instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.
PROJEKTANCI	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0434/POOE/06		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Norbert Górzyński TELEKOM Maz. Okr. nr. 05/97/DOE Licencja ost. Inf. B. nr ew 0010/91 CNBOP dla systemu DSO nr. 1/01/2009 CNBOP dla systemu SSP nr. 1/11/2006 ATP 97/2004		Nazwa rys.: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT PIETRA 4
Data: 06.2016 r.	Nr rys.: PB_EL_06	Skala: 1:100	