nawiew VII piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
nawiew IV piętro 9425m3/h– przepływ w kanale głownym – 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew I piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 9425m3/h (0,7x0,8m)

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ 9425m3/h

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8
TRSA KABLI EL – osw awaryjne
– zasilanie wentylatorów
– zasilanie windy ratowniczej
drabina kablowa odpornosci ogniowej 180 minut

Kanał wentylacyjny stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc.

nawiew X piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew VII piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew IV piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 8600m3/h (0,5x0,8m)
nawiew I piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 4300m3/h (0,5x0,6m)



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

D3N	Oprawa ewakuacyjna SIGNET 3W ELED IP65 4000K/3H Montaż natynkowy do sufitu Wykonanie: oprawa ewakuacyjna kierunkowa prostokątna
D4N	Oprawa ewakuacyjna SIGNET 3W ELED IP65 4000K/3H Montaż natynkowy do sufitu Wykonanie: oprawa ewakuacyjna kierunkowa prostokątna
A3-L	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 4000K/3H Montaż natynkowy Wykonanie podlegająca lokalnej likwidacji
A3-L1	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 4000K/3H Oprawa do oświetlenia dróg ewakuacyjnych Montaż natynkowy Wykonanie podlegająca lokalnej likwidacji
A3K-L	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 4000K/3H Oświetleniowa – ściemnialna Wykonanie podlegająca lokalnej likwidacji
A3H-L	Oprawa ewakuacyjna jednierunkowa ALPHA LED IP65 4000K/3H Montaż natynkowy Wykonanie podlegająca lokalnej likwidacji
EAD-D	Oprawa ewakuacyjna jednierunkowa EMM ALU LED 4000K/3H Montaż podtynkowy do zabudowy Wykonanie stanowiąca wyposażenie lokalnej drabinowego
EAD-L	Oprawa Ewakuacyjna Kierunkowa dwutorb – EMM ALU LED Jednierunkowa, lub dwukierunkowa Montaż natynkowy Wykonanie stanowiąca wyposażenie lokalnej drabinowego

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
Radę, dnia 08.08.2016 r.
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami~~

Jednostka prowadząca temat
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracownia Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

Inwestor:
BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Projektował:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0145/POOE/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźniak nr ew. LUB/0145/POOE/10	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński. TECHOM Mgr. §A1 nr. 209/97/2005 Uprawn. bud. bez ogr. nr. 0019/11 CNBOP dla tytułu DSO nr. 1207/2008 CNBOP dla tytułu BSP nr. 1211/2008 SEP G70/2014	
Data: 06.2016 r.	Nr rys. PW_EL_08	Skala: 1:100

Nazwa rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, oztaułowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PIETRA 6