TRSA KABLI EL - ośw awaryjne
- zasilanie wentylatorów
- zasilanie windy ratowniczej
drabina kablowa odpornosci ogniowej 180 minut

zasilanie RG -P.Poż z SZR

ŻALUZJA NAWIEWNA
strowana siłownikiem elektrycznym



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

D3N	Oprawa awaryjna 3SS007_SSS ALED IP65 AWARIA Ozdobna antydewy do sufitu Wykonanie oprawy wyłącznie własnymi przełącz
D4N	Oprawa awaryjna 3SS007_SSS ALED IP65 AWARIA Ozdobna antydewy do sufitu Wykonanie oprawy wyłącznie własnymi przełącz
A3-L	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 AWARIA Ozdobna antydewy Wykonanie piktogramu kolorem białego
A3-LD	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 AWARIA Ozdobna do oświetlenia dróg ewakuacyjnych Wykonanie piktogramu kolorem białego
A3K-L	Oprawa awaryjna ALPHA LED IP65 AWARIA Ozdobna antydewy do montażu natynkowego Wykonanie piktogramu kolorem białego
A3J-L	Oprawa awaryjna jednostronna ALPHA LED IP65 AWARIA Ozdobna antydewy Wykonanie piktogramu kolorem białego
EA1-L	Oprawa awaryjna jednostronna SIMA ALU LED AWARIA Ozdobna antydewy do montażu Wykonanie piktogramu kolorem zielonego
EA2-L	Oprawa awaryjna kierunkowa dwustr. - SIMA ALU LED Ozdobna antydewy do montażu Wykonanie piktogramu kolorem zielonego

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
Płock, dnia 08.08.2016 r.
(podpis i pieczęć)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami:~~

Jednostka prowadząca temat:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracownia Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

Inwestor:
BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Projektant:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANCI	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew.: MAZ/0140/PWOE/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński TECHNIK sup. §44 ir. (Dz.U.2000 Numer 106 poz. 1126 z późn. zm.) CNBOP dla wentylacji §20 ust. 2 pkt 2 (Dz.U.2010 Numer 109 poz. 719) CNBOP dla hydrantów §17 ust. 1 (Dz.U.2009 Nr 124 poz. 1030)	

Data: 06.2016 r.
Numer: PW_EL_01
Skala: 1:100

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PIWNICY