kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ w kanale głownym – 37700m3/h
nawiew X piętro 9425m3/h
IX piętro – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
VIII piętro – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

TRSA KABLI EL – ośw awaryjne
– zasilanie wentylatorów
– zasilanie windy ratowniczej
drabina kablowa odpornosci ogniowej 180 minut

Kanał wentylacyjny 0,7x1,0 stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc 0,5x1,0m
IX piętro – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h
VIII piętro – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h





RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
Płock, dnia 08.08.2016 r.
(podpis i pieczęć)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
z uwagami:

jednostka prowadząca temat
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracownia Projektowa " HYDROMONT " Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Wykonawca:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0436/POOE/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński.	

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS. „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.
PROJEKT WYKONWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PIETRA 9

Data: 06.2016 r.	Nr rys. PW_EL_11	Skala: 1:100