

7.3. Wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie sztuczne

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj wentylacji	Ilość powietrza	temp [°C]	Natężenie ośw. [lx]
Poziom 0					
1.	Komunikacja	Grawitacja	-	20	150
2.	Sala terapeutyczna 1	Grawitacja	100m ³ /h	20	500
3.	Gabinet lekarski	Grawitacja	60m ³ /h	24	500
4.	Sala terapeutyczna 1	Grawitacja	100m ³ /h	20	500
5.	WC pacjentów Niep.	Grawitacja	150m ³ /h	20	200
6.	Gabinet	Grawitacja	60m ³ /h	24	500

7.4 Wytyczne higieniczno-sanitarne

- drzwi do przedsionka i kabiny ustępowej z nawietrzakami dolnymi,
- parapety wykonane z materiału gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych,
- wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia,
- przy umywalkach zapewnić w ręczniki jednorazowe, dozownik mydła w płynie oraz dozownik środka dezynfekcyjnego,
- instalacje w obiekcie kryte,

7.5 Wytyczne do instalacji wod-kan.

Budynek podłączony jest do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewnić wodę zimną i ciepłą.

Woda do celów porządkowych:

$$1,5 \text{ l} / 1 \text{ m}^2 \times 94 \text{ m}^2 = 141 \text{ l} / \text{dzień}$$

Woda do celów sanitarno-higienicznych:

$$90 \text{ l} / 1 \text{ osobę} \times 3 \text{ osób} = 90 \text{ l} / \text{dzień}$$

Dobowe zużycie wody wyniesie 231 l /dzień

w tym wody ciepłej przyjmuje się 50 % wody zimnej

$$231 \text{ l} \times 50 \% = 115 \text{ l} / \text{dzień}$$