

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

włączenie do istniejącej
instalacji wody zimnej

istniejący zestaw wodomierzowy - zmianę
lokalizacji należy uzgodnić z gestorem sieci
najpierw włączyć wodomierz
pozostałe elementy instalacji włączyć
za wodomierzem, nie należy włączać
żadnego przyboru sanitarnego przed wodomierzem

podumywalkowy podgrzewacz elektryczny
o mocy 5,5 kW i wydajności 3l/min


podumywalkowy podgrzewacz elektryczny
o mocy 5,5 kW i wydajności 3l/min

podumywalkowy podgrzewacz elektryczny
o mocy 5,5 kW i wydajności 3l/min


LEGENDA:

- instalacja wody zimnej - na cele socjalne - rury PE-RT/AL/PE-RT
- przepływowy podumywalkowy podgrzewacz wody

SZCZEGÓŁ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO



SCHEMAT PODŁĄCZENIA PODGRZEWACZA



Jednostka projektowa: CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		
Inwestor: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA		
Inwestycja DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB ROZSZERZONEJ DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KIELCE POMIESZCZEN PUNKTU ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNEGO O POMIESZCZENIA DLA TERAPII GRUPOWEJ W LOKALIZACJI UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE		
Adres obiektu:	UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr proj.: 23-05-01 Data: 06.2023	Branża: SANITARNA	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/POOS/07	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002	
Tytuł: RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY		
Rewizja: A	Skala: 1:50	Rys.: PW-SAN-001