

L.dz. NT.U-WT-4219/2578 / 2016

Gdańsk, dnia 14.12.2016r.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
w GDAŃSKU

ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
EcoPro, Ochrona Środowiska
Budownictwo Wodne
mgr Piotr Furtak
ul. Żeromskiego 21
58-200 Dzierżoniów

„Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Elbląskiej 66 informuje, że planowana inwestycja leży na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału Optywu Motławy.

W związku z tym planowane zagospodarowanie działki winno być zgodne z odrębnymi przepisami wynikającymi z Prawa Wodnego, gdzie dyrektor RZGW może wprowadzić zakazy, kierując się względami bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Realizując system odwadniający obsługujący inwestycję można wykorzystać jako odbiornik Kanał Rudnicki spełniając n/w warunki:

1. Odprowadzić wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16.12.2014. (Dz. U. Nr 1800),
2. Projekt branżowy uzgodnić z Gdańskimi Melioracjami .
3. Uzbrojenie wykonać z materiałów zapewniających szczelność posiadających atesty dopuszczenia
4. W projekcie budowlanym odwodnienia planowanej zabudowy zaznaczyć granice własności działki wyznaczające również zakres instalacji wewnętrznej eksploatowanej przez inwestora (ostatnią **studnię osadnikową** , licząc od strony zabudowy, na terenie inwestora lokalizować przy granicy działki)
5. Zrzut wód do kanału wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego ,realizacji umocnionego wylotu z odtworzeniem skarpy .
6. Do odbioru branżowych robót -wylot do kanału - należy dostarczyć szkic geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem współrzędnych XYZ w wersji tekstowej w układzie mapy zasadniczej m. Gdańska
7. Warunki są ważne przez 2 lata tj. do dnia 13.12.2018 r.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzystać z wytycznych do projektowania oraz zaznajomić się z procedurą odbiorową miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdmel.pl

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH


Andrzej Chudziak

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl

Dział Techniczny: techniczny@gdmel.pl
Dział Nadzoru: nadzory@gdmel.pl

Dział Kadr: kadry@gdmel.pl
Dział Księgowości: ksiegowosc@gdmel.pl