

Radom, dn. 19-05-2022r

RM/MK/9469/2022

Urząd Gminy w Zakrzewie
ul. Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

Dotyczy: zaopiniowania projektowanej przebudowy drogi w odniesieniu do istniejącej sieci elektroenergetycznej.

W nawiązaniu do pisma RM/933/MK/2022 o zaopiniowanie projektu przebudowy drogi w m-ci Cerekiew, ul. Zgodna, gm. Zakrzew, RE Radom uzgadnia projekt z uwagami :

1. W przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu, które mogą wpłynąć na usytuowanie urządzeń energetycznych należy dostosować urządzenia tak, aby były posadowione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Istniejące kable energetyczne nN krzyżujące się z planowaną inwestycją zabezpieczyć rurami ochronnymi, obok ułożyć rury zapasowe SRS.
3. Całość prac wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, min.PN/E-05125, N SEP-E-004.
4. Cały zakres prac należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
5. Prace należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania.
6. Powyższe prace podlegają odbiorowi przez uprawnionego pracownika RE Radom.

Z poważaniem :

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Maja i Sieciowego
Kierownik
Mieczysław Bartoźziej

Do wiadomości:

1. RM
2. Adresat + załącznik graficzny

Sprawę prowadzi Marcin Kicior tel. 48-365 71 65

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S. A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).