

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 7

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Zapewnienie Infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz dofinansowane z Programu Rządowego „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych** (znak sprawy: ZP.271.3.2024).

1. Dotyczy § 1 ust. 4 projektu umowy: czy dokumentacja opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i wypełnia obowiązki nałożone art. 99 ust.1 ustawy PZP?

Odp.: Zamawiający opublikował całość dokumentacji opisującej przedmiot umowy, jaką dysponował w dniu publikacji zamówienia.

2. Dotyczy § 5 ust. 10 projektu umowy: wnosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia jako sprzecznego z §17, który umożliwia waloryzację wynagrodzenia.

Odp. Zamawiający wykreśli powyższy zapis ze wzoru umowy.

3. Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy: wnosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia jako pozbawionego podstaw prawnych i naruszającego przepisy kodeksu cywilnego. Wykonawca zaznacza, że do przekroczenia terminu może dojść z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w przypadku wystąpienia przeszkód nie dających się usunąć, każda ze stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w ramach przepisów ogólnych kodeksu cywilnego.

Odp. Zamawiający wykreśli powyższy zapis ze wzoru umowy.

4. Dotyczy § 14 ust. 3 pkt. 1) projektu umowy: zwracamy uwagę, że niniejszy zapis jest nieważny zgodnie z art. 83 prawa upadłościowego.

Odp. Zamawiający wykreśli powyższy zapis ze wzoru umowy.

5. Dotyczy § 17 projektu umowy: zwracamy uwagę, że postanowienia niniejszego paragrafu nie spełniają wymogów nałożonych art. 439 ustawy PZP, gdyż są nierealne do spełnienia, co czyni je pozornymi. Wobec powyższego wnosimy o zmianę poziomu zmiany cen opisanych w ust. 3 pkt. 1) z 15% na 7%, oraz podwyższenie maksymalnej wartości zmiany kwoty wynagrodzenia opisanej w ust. 6 z 5% na 15% wynagrodzenia.

Odp.: § 17 ust. 3 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

- 1) „poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 5% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty”,

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

6. Dotyczy: Część II – zadanie 2 (wschód) i 3 (zachód) – Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie rysunków koncepcji w wersji *.dwg.

Odp. Zamawiający udostępni rysunki koncepcji w wersji *.dwg.

7. Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 28.06.2024 r. z uwagi na konieczność weryfikacji przedmiarów bez dokumentacji w formie edytowalnej oraz trwający okres urlopowy.

Odp. Zamawiający na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

8. Wykonawca wnosi o uzupełnienie przez Zamawiającego profili dla projektowanych wpustów drogowych (cz.II.2).

Odp.: II.1 (KDL) Zamawiający nie posiada profili dla projektowanych rowów krytych i przykanalików z wpustami. Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją. W dokumentacji projektowej określono rzędne wpustów oraz wylotów rowu krytego / przykanalika. Wpusty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

9. Wykonawca prosi o potwierdzenie średnicy Dn500 przepustu okularowego w km 0+751.

Odp.: Średnica przepustu PD-1 zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

10. Wykonawca wnosi o udostępnienie przez Zamawiającego niezbędnych do prawidłowej kalkulacji danych tj.: przekrojów poprzecznych branży drogowej, tabeli robót ziemnych.

Odp.: Zamawiający nie jest w posiadaniu przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych.

11. Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie teren na wykonanie ewentualnych objazdów wzdłuż DK5, pomiędzy rondem podlegającym przebudowie, a projektowanym rondem do wykonania po stronie wschodniej? Dotyczy Zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz powiat świdnicki

Odp.: Teren niezbędny na wykonanie tymczasowych obiektów budowlanych (dróg objazdowych na czas realizacji robót) powinien zostać uwzględniony w ramach dokumentacji projektowej i decyzji ZRID dla „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2916D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 [...]”. Analogicznie jak w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID drogi KDL.

12. Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie teren na wykonanie ewentualnych objazdów wzdłuż DK5, pomiędzy rondem podlegającym przebudowie, a projektowanym rondem do wykonania po stronie zachodniej? Dotyczy Zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 112369D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową DK5 oraz drogą powiatową DP2794D w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz powiat świdnicki

Odp.: Teren niezbędny na wykonanie tymczasowych obiektów budowlanych (dróg objazdowych na czas realizacji robót) powinien zostać uwzględniony w ramach dokumentacji projektowej i decyzji ZRID dla „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2916D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 [...]”. Analogicznie jak w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID drogi KDL.

13. Pytanie dotyczy części II zamówienia, zadanie 1 (w formule buduj). Projekt zakłada układ warstw konstrukcji nawierzchni oparty na indywidualnym projektowaniu konstrukcji jezdni. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji poprzez zastosowanie konstrukcji nawierzchni przyjętej zgodnie z „Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPiP)”? Zastosowana konstrukcja będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w Projekcie m.in.: w zakresie nośności, trwałości nawierzchni, przyjętej w projekcie kategorii ruchu i grupy nożności podłoża.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę, po uprzedniej zgodzie projektanta na wprowadzenie takiej zmiany.

Z up. Wójta

(-) Monika Borysewicz

Zastępca Wójta