

**Powiat Golubsko-Dobrzyński**  
**ul. Plac Tysiąclecia 25**  
**87-400 Golub-Dobrzyń**

Golub-Dobrzyń, 24.03.2023r.

SZP.272.3.2023

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.3.2023 p.n.: „*Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia –etap II*”.

### **Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie nr 1** Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej ath co ułatwi sporządzenie rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie edytowalnej ath.

**Pytanie nr 2** W udostępnionych przez inwestora przedmiarach robót branży budowlanej brak jest nakładów na wykonanie ocieplenia (od wewnątrz) płytami Multipor gr. 16 i 18 cm ścian zewnętrznych piwnic, parteru i 1 piętra. Czy ww. należy ująć w ofercie?

**Odpowiedź:** Zrezygnowano z docieplenia ścian od wnętrza budynku.

**Pytanie nr 3** Czy zgodnie z udostępnionymi przedmiarami przedmiotem oferty jest zszycie pęknięć ścian oraz wykonanie iniekcji poziomej?

**Odpowiedź:** Zszycie spękań ścian jest wymagane oraz wykonanie izolacji poziomej.

**Pytanie nr 4** Czy zgodnie z opisem technicznym robót sanitarnych wewnętrznych przedmiotem oferty jest zabudowanie osłonami grzejników płytowych typu C firmy Purmo?

**Odpowiedź:** Ze względu na przyszłą funkcję oświatową budynku wymagane jest zabudowanie wskazanych grzejników osłonami.

**Pytanie nr 5** Dokumentacja architektoniczna przewiduje ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr 20 cm – w przedmiarach brak jest nakładów dla tego typu robót, czy roboty te są przedmiotem oferty?

**Odpowiedź:** Należy przewidzieć i wykonać roboty związane z dociepleniem poddasza budynku.

**Pytanie nr 6** Przedmiar robót budowlanych nie obejmuje odbudowy i renowacji stopnic i podstopnic reprezentacyjnej klatki schodowej, czy roboty te są przedmiotem oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z programem prac konserwatorskich należy wykonać renowację stopnic i podstopnic reprezentacyjnej klatki schodowej. Szczegółowy zakres ustalany indywidualnie do każdej stopnicy w trakcie prac.

**Zatwierdził**

**Starosta Golubsko-Dobrzyński**

**Franciszek Gutowski**