

# ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wykonała: **Barbara Browarna**

Nazwa tematu: **Kujakowice Dolne - Maciejów - Budowa sieci wodociągowej**

Nr arch. **Z - 5514**

POBR. PRÓBK			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE					KONSYSTENCJA					INNE	
Nr otworu	Głęb. pobrania w m ppt.	Rodzaj próbki NU, NW, NNS	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO <sub>3</sub> %	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy z-wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W <sub>n</sub> %	Gęstość objętościowa ρ <sub>o</sub> G/cm <sup>3</sup>		Wilgotność naturalna W <sub>n</sub> %	Granice		Wskaźnik plastyczności I <sub>p</sub>	Stopień plastyczności I <sub>L</sub>	Gęstość właściwa ρ <sub>s</sub> G/cm <sup>3</sup>	
								Żwirowa mm >2,0	Piaskowa mm 2,0-0,05	Pyłowa mm 0,05 – 0,002	Iłowa mm <0,002							Wł. plynności W <sub>L</sub> %	Wł. plastyczności W <sub>P</sub> %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	1,40		Ps brązowa	nw			<1	4	94	2		Ps											
7	1,90		Gpz szara	w	2x3	tpl	3-5																
8	1,80		Ps j.szarobrzązowa	w			<1	2	96	2		Ps											
12	1,50		Ps rdzawobrzązowa	w			<1		97	3		Ps											
24	1,70		Ps lekko zagl. c.brzązowa	w			<1		96	4		Ps											

Zał. Nr 06