



#### LEGENDA:

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | gniazdko wtykowe p/t 230V 16A+N+PE IP 20;               |  | przewód YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> ;          |
|  | gniazdko wtykowe podwójne p/t 230V 16A+N+PE IP 20;      |  | przewód YDY 5x4mm <sup>2</sup> ;            |
|  | gniazdko wtykowe poczwórne p/t 230V 16A+N+PE IP 20;     |  | YKY 5x10mm <sup>2</sup> ;                   |
|  | gniazdko wtykowe hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;       |  | LgY 1x10mm <sup>2</sup> ;                   |
|  | gn. wtyk. podwójne hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;     |  | rura osłonowa DVK od Ø50mm - Ø 75mm         |
|  | wyłącznik 40A z gniazdem 3x32A+N+PE, IP54 400V, IP44;   |  | EL - tablice rozdzielcze (wg zał. rysunków) |
|  | puszka hermetyczna 100x100mm IP44;                      |  | ŁT/ŁŚ - łącznice TV+LAN                     |
|  | puszka instalacyjna hermetyczna IP44;                   |  | przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu |
|  | puszka instalacyjna fi 80mm, IP20;                      |  | przewód HDGs 2x0,5mm <sup>2</sup> / 90min.  |
|  | zapas przewodu YDY 5x1,5mm <sup>2</sup> do podłączenia; |  | puszka bryzgoszczelna 100x100mm IP44        |
|  | zapas przewodu YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> do podłączenia; |  | zaczep przyłączeniowy                       |
|  |   |  | LgY 1x6mm <sup>2</sup> 0,75kV w rurze RL22  |

WYKAZ POWIERZCHNI:	
1	WIATROŁAP GRES
2	WC GRES
3	SIŁOWNIA GRES
4	MAGAZYN GRES
RAZEM	
	93,43 m <sup>2</sup>



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie  
GRZEGORZ RUDZKI  
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Nazwa obiektu: BUDOWA SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYŻU		
Inwestor: GMINA PARADYŻ z siedzibą: ul. Konecka 4 26-333 Paradyż		
Adres obiektu: dz. nr ewid. 309/1 obr. Paradyż gm. Paradyż		
Nazwa rysunku: Rzut przyziemia - inst. elektryczna gniazd wtyk.		
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski LOD/1692/PW0E/12	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Włodarczyk LOD/1242/PO0E/09	
Skala:	Data:	Nr rys.:
1:100	marzec 2022r	E3