



Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne
EKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin, tel. 95 7597 672, e-mail: biuro@eko-rzepin.pl, www.eko-rzepin.pl

L.dz. 132/2022

Rzepin 28.03.2022 r.

**Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin
tel. (095) 7597-672**

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

Pełnomocnik:
Biuro Drogowe „TRASA”
mgr inż. Wojciech Przyłucki
ul. Konwaliowa 1
69-110 Rzepin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie” w zakresie skrzyżowań i zblżeń do istniejącej **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej**.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje, że uzgadnia w/w projekt budowlany z następującymi zastrzeżeniami:

- skrzyżowania i zblżenia projektowanego uzbrojenia oraz elementów drogowych z istniejącymi sieciami i obiektami wodociągowo - kanalizacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych,
- przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać ręczne próbne przekopy, celem ustalenia dokładnej lokalizacji istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych,
- przy skrzyżowaniach i zblżeniach do istniejących sieci wodociągowych, armatury i obiektów, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami, będących w administrowaniu „PWK EKO” roboty budowlane należy wykonywać ręcznie,
- ewentualne uszkodzenia istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robót budowlanych należy niezwłocznie zgłosić do „PWK EKO”, a koszty związane z jej naprawą pokrywa w całości wykonawca/inwestor - wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych podczas prowadzenia robót,
- ewentualne kolizje istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, armatury, urządzeń i obiektów z projektowanymi obiektami i urządzeniami należy przeprojektować i przebudować, przy czym koszt wykonania leży po stronie wykonawcy/inwestora (kolizje z przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji, które należy przeprojektować zaznaczono na planie stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia),
- w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej bezzwłocznie powiadomić „PWK EKO”,

- istniejącą armaturę, obiekty w tym m.in.: skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw, włązy studni kanalizacyjnych należy wyprofilować zgodnie z nową niweletą drogi, terenów zielonych i ciągów dla pieszych, przy czym koszt regulacji tych urządzeń i obiektów pozostaje po stronie wykonawcy/inwestora,
- w przypadku natrafienia podczas wykonywania robót na obiekty i urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne nieuwzględnione geodezyjnie na mapie, należy bezzwłocznie powiadomić „PWK EKO”,
- projektowane krawężniki lokalizować poza istniejącymi sieciami wodociągowo - kanalizacyjnymi,
- projektowane wpusty deszczowe lokalizować w bezpiecznej odległości od istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych,
- 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót należy powiadomić pisemnie „PWK EKO” - dokonana zostanie wizja lokalna w terenie z udokumentowaniem fotograficznym stanu istniejących urządzeń, armatury i obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych przy udziale zainteresowanych stron,
- wszelki materiał, który na etapie prowadzenia prac ulegnie zniszczeniu należy przekazać do „PWK EKO” (dotyczy: skrzynek żeliwnych, armatury, drążków do zasuw i nawiertek, hydrantów ppoż., włączów żeliwnych itp.),
- uzgodnienie jest ważne tylko z opieczętowanym załącznikiem graficznym,
- uzgodnienie jest ważne 2 lata od jego wydania.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9 ust. 2, pkt. 1,2, ust. 3) zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków deszczowych.

Z-ca Dyrektora
mgr inż. Krzysztof Komar

Załączniki:

1. Plan z zaznaczonymi kolizjami do przeprojektowania
2. PZT – uzgodnione z uwagami
3. Przekroje normalne – uzgodnione z uwagami

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a