



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRO		
LP.NR	Nazwa pomieszczenia	Pow. m2
1 1	KLATKA SCHODOWA	19.25
2 2	KOMUNIKACJA	99.94
3 3	WC	2.29
4 4	WC	12.70
5 5	POMIESZCZENIE BIUROWE	27.10
6 6	POMIESZCZENIE BIUROWE	16.51
7 7	POMIESZCZENIE BIUROWE	21.47
8 8	POMIESZCZENIE BIUROWE	21.87
9 9	POMIESZCZENIE BIUROWE	14.57
10 10	POMIESZCZENIE BIUROWE	14.66
11 11	POMIESZCZENIE BIUROWE	28.57
12 12	POMIESZCZENIE BIUROWE	17.91
13 13	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.14
14 14	POMIESZCZENIE BIUROWE	24.92
15 15	POMIESZCZENIE BIUROWE	17.24
16 16	POMIESZCZENIE BIUROWE	32.95
17 17	POMIESZCZENIE BIUROWE	18.91
18 18	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.46
19 19	POMIESZCZENIE BIUROWE	14.69
20 20	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.98
21 21	POMIESZCZENIE BIUROWE	22.51
22 22	POMIESZCZENIE BIUROWE	19.27
23 23	POMIESZCZENIE BIUROWE	12.28
24 24	POMIESZCZENIE BIUROWE	19.53
25 25	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.33
26 26	POMIESZCZENIE BIUROWE	11.38
27 27	POMIESZCZENIE BIUROWE	9.51
28 28	PRZEDSIONEK	7.02
29 29	WC	2.65
30 30	KLATKA SCHODOWA	13.57
31 31	KOMUNIKACJA	33.41
32 32	KLATKA SCHODOWA	7.90
33 33	KOMUNIKACJA	33.13
34 34	POMIESZCZENIE BIUROWE	34.19
35 35	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.66
36 36	POMIESZCZENIE BIUROWE	17.78
37 37	POMIESZCZENIE BIUROWE	16.62
38 38	PRZEDSIONEK WINDY	4.54
RAZEM:		758.41

Legenda:

- RW Rozdzielnica windy
SSW Szafa sterowa windy
PW PW3 Przeciwpowarowy wyłącznik prądu windy
Oprawa LED 10 W awaryjna z podtrzymaniem 1 godz. z autotestem
Oprawa LED 36 W -podłączona z istniejącego obwodu oświetlenia
Oprawa LED 36 W -dwusystemowa (sieciowo -awaryjna) z podtrzymaniem 1 godz. Oprawa zasilana z rozdzielni zasilania windy

Układ sieci - instalacja odbiorcza TN-S



ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

MIASTKO, GMINA MIASTKO, UL. GRUNWALDZKA 1
DZIAŁKA NR 58/1, 58/9 OBRĘB EWIDENCYJNY 83/3 MIASTKO

BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W MIASTKU
WRAZ ZE ZWIĄZANĄ Z TYM PRZEBUDOWĄ BUDYNKU

FAZA
P.B.

SKALA
1 : 100

AUTOR:

mgr inż. KRZYSZTOF RZESZUTKO
upr. nr ZAP/0220/POOE/11

PODPIS :

PODPIS :

NR E3

22.06.2021r.