



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 26.04.2022r.

Gmina Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice
nr sprawy GI.271.41.2022

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ODBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SKARPY DROGI STANOWIĄCEJ UL. SPOKOJNĄ W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców i modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót ujęto: poz. 2 Wbijanie ścianek szczelnych]stalowych (grodzice GU 12N) z terenu na głębokość do 6m w gr.Kat.III w ilości 236m poz. 3 Wbijanie ścianek szczelnych]stalowych (grodzice GU 12N) z terenu na głębokość do 11m w gr.Kat.III w ilości 280m Tymczasem na przekroju podłużnym ściany oporowej z grodzic GU 12N jest: grodzic 6sztx6m=36m, grodzic 30sztx8m=240m, grodzic 24sztx10m=240m. Tym samym obmiar poz.2 powinien wynosić (do 6m) 36m a poz.3 (do11m) 480m. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w poz. 2 i 3 przedmiaru robót tak aby były zgodne z przekrojem podłużnym ściany oporowej z grodzic GU 12N.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ.

Poz. 2 Załącznika nr 3 do SWZ

Jest:

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (grodzice GU 12N) z terenu na głębokość do 6m w grunt kat. III - ilość **236m**

Zmienia się na:

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (grodzice GU 12N) z terenu na głębokość do 6m w grunt kat. III - ilość **36m**.

Poz. 3 Załącznika nr 3 do SWZ

Jest:

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (grodzice GU 12N) z terenu na głębokość do 11m w grunt kat. III w ilości **280m**.

Zmienia się na:

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (grodzice GU 12N) z terenu na głębokość do 11m w grunt kat.



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

III w ilości **480m**.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Stanisław Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciężkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa