



Znak: AE/ZP-27-06/23

Tarnów, 2023-03-08

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 5 382 000 EURO) na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, częściowa rozbiórka i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szpitalnego tzw. Pawilonu Zakaźnego (dawny Szpital Żydowski) na budynek administracyjno-biurowy wraz z przebudową zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 23/36, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 36 w Tarnowie”..

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. PW INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN, C.O. opis, oraz rys S-1
W związku z zapisem Zamawiającego "Z wstępnych ustaleń wynika że ciśnienie w sieci miejskiej jest wystarczające do prawidłowego zasilania budynku. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy sprawdzić ciśnienie w rejonie budynku. Wymagane ciśnienie dla instalacji to 0,45MPa. W razie braku odpowiedniego ciśnienia dla instalacji przewidzieć zestaw hydroforowy dedykowany dla instalacji p.poż. zasilany z przed wyłącznika głównego." W związku z brakiem pozycji kosztorysowej dla powyższego prosimy o potwierdzenie, że na etapie przetargu Zestaw hydroforowy nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.
2. PW INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN, C.O. opis, oraz rys S-1
W związku z zapisem Zamawiającego " W celu zabezpieczenia instalacji p.poż przed brakiem wymaganej ilości wody i ciśnienia w czasie pożaru , zaprojektowano na głównym rurociągu dostarczającym wodę do celów bytowo gospodarczych zawór pierwszeństwa działania..."W związku z brakiem pozycji kosztorysowej dla powyższego prosimy o potwierdzenie, że na etapie przetargu Zawór pierwszeństwa nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem, lub wskazanie pozycji kosztorysowej dla ujęcia powyższego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż zestaw hydroforowy nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż zawór pierwszeństwa nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kutu

