

UWAGA:
Wymiar oznaczony L* należy dopasować – w porozumieniu z Inwestorem – na budowie do istniejącego rozmieszczenia konkretnych elementów istniejącej instalacji na dachu.







UWAGA:
Wymiar oznaczony L* należy dopasować – w porozumieniu z Inwestorem – na budowie do istniejącego rozmieszczenia konkretnych elementów istniejącej instalacji na dachu.



Podstawa betonowa P1



Stal zbrojeniowa AIIIN, Beton C20/25
Stal profilowa S235; Elektrody EA 1.46

1) Rysunki rozpatrywać łącznie z Projektem Architektury
2) Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie
3) Nieoznaczone spoiny pachwinowe a=0.7 tmin
4) Nieoznaczone spoiny czołowe 1/2V (na pełen przetop)
5) Wymiary podane w /mm/
5) Wszystkie wymiary wsprawdzić na budowie

PROJEKT Wzmocnienie podparcia dla nowych dry-coolerów na poz.+16.70 stropu segment D pomiędzy osiami J-O/16-18

INWESTOR: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ADRES Kraków Pychowice Kampus 600-lecia UJ

BRANŻA **KONSTRUKCJA**

Pracownia Projektowania Konstrukcji in ż. Janusz Krzykawski
32-084 Brzoskwinia ul. D ąbrówki 20 tel.604 214 565
e-mail: biuro@jkproject.pl

PROJEKTANT inż. Janusz Krzykawski upr. nr 263/2001
spec. konstr. bud. bez ograniczeń
MOIIB: MAP/BO/6458/02

TEMAT RYS. **Przekroje 1-1; 2-2**

STADIUM Projekt Techniczny
DATA 2023.09.23
nr arch: 23035
SKALA 1:10; 1:25
NR RYS. 23035-K1.2