

ZP.271.17.3.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.17.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gronowo Górne i Nowe Pole, gmina Elbląg”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 21.11.2022r., który dotyczył wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /zwanej dalej SWZ/ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gronowo Górne i Nowe Pole, gmina Elbląg”, Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) /zwanej dalej Pzp/ przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień treści SWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1

„1.Czy roboty elektryczne polegające na zasileniu stacji podnoszenia ciśnienia wody leżą po stronie Zamawiającego? Jeśli nie, to prosimy o udostępnienie projektu, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że roboty elektryczne polegające na budowie zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia ciśnienia wody na działce nr 8 w miejscowości Gronowo Górne, objęte są przedmiotem zamówienia i należą do zakresu robót Wykonawcy. Wobec powyższego Zamawiający udostępnia Projekt Techniczny branży elektrycznej na budowę zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia ciśnienia wody oznaczony jako „załącznik nr 7.el.–PROJEKT ELEKTRYCZNY” oraz przedmiary oznaczone jako „załącznik nr 9.el.-przedmiary robót elektrycznych”.

W związku z uzupełnieniem dokumentacji projektowej zgodnie z art. 286 ust. 3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **28.11.2022r. do godz. 11:00.**

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o przedłużeniu terminu składania ofert oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp. zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. w rozdz. V ust. 2 pkt. 4

zapis przed zmianą:

„4) montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody w podziemnej komorze żelbetowej wraz z zestawem hydroforowym (układ pracy: trzy pompy pracujące i jedna pompa rezerwowa) na konstrukcji nośnej oraz z kolektorami i armaturą;”

zapis po zmianie:

„4) montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody w podziemnej komorze żelbetowej wraz z zestawem hydroforowym (układ pracy: trzy pompy pracujące i jedna pompa rezerwowa) na konstrukcji nośnej, z kolektorami i armaturą **oraz z budową zasilania elektroenergetycznego dla stacji.**”

2. w rozdz. V ust. 3

zapis przed zmianą:

„3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą:

- 1) dokumentacji projektowej /zał. nr 7/ (wraz z projektem technicznym /zał. nr 7.A/)
- 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr 8/

a także w oparciu o:

3) przedmiary /zał. nr 9/”.

zapis po zmianie:

„3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą:

4) dokumentacji projektowej /zał. nr 7/ (wraz z projektami technicznymi /zał. nr 7.A i **zał. nr 7.el./**)

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr 8/
a także w oparciu o:

6) przedmiary /zał. nr 9 i **zał. nr 9.el./**”.

3. w rozdz. XIII ust. 1

zapis przed zmianą:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 24.11.2022 r. do godz. 11.00”.

zapis po zmianie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **28.11.2022 r.** do godz. 11.00.

4. w rozdz. XIV ust. 1

zapis przed zmianą:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2022 r. o godzinie: 11:10”.

zapis po zmianie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.11.2022 r.** o godzinie: 11:10”.

5. w rozdz. XI ust. 1

zapis przed zmianą:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23.12.2022r.”

zapis po zmianie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **27.12.2022r.**”

W pozostałym zakresie SWZ nie zmienia się.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 271 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 286 ust. 6 ustawy Pzp:

w sekcji IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w ust. 4.2.2) we wskazanym wyżej zakresie
w sekcji VIII - PROCEDURA w ust. 8.1; 8.3 oraz 8.4 we wskazanym wyżej zakresie.

Z up. WOJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WOJTY