

Poziom porównawczy 35,00 m n.p.m.

	Włączenie do istniejącej sieci kanałowej 2uc150 z zamknięciem kanału cieplownniczego zgodnie ze szczegółem.		Odejście projektowanego przyłącza DN65	proj. kan. deszcz. ø200 Rd=46,53 RS5 - D6	Studnia z zworami odcinającymi	proj. kan. san. ø160 Rd=45,94 S8 - S7	proj. kan. deszcz. ø200 Rd=45,44 D2 - D3	Wejście sieci do budynku.	Odejście projektowanego przyłącza DN65	Studnia z zawrorami odcinającymi			Wejście przyłącza do budynku.
Rzędna terenu projektowanego	48,25	48,25	48,35	48,35		48,40	48,40	48,40	48,40	48,54	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35
Rzędna osi rurociągu [m]	47,38	47,38	47,39	47,40	47,41	47,42	47,42	47,43	47,43	47,45	47,40	47,62	47,63	47,64	47,65
Zagłębienie osi rurociągu	0,87	0,87	0,86	0,95	0,94	0,98	0,98	0,97	0,97	1,09	0,95	0,73	0,72	0,71	0,70
Odległości [m]		1,19	5,44	9,28	1,71	9,05	1,95	2,38	1,95	11,12		1,74	1,63	1,95	1,33
Średnice, materiał	DN100 114,3x3.6 / 200x3.2										DN65 76,1x3.2 / 140x3.0				
Spadek	1,5 ‰										5,0 ‰				
Długość trasy [m]	0,00	1,19	6,63	15,91	17,62	26,68	28,63	31,00	32,95	44,07	0,00	1,74	3,38	5,33	6,66
	C1	C2	C3	C4	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C4	C5	C6	C7	C8

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO POGLĄDOWO PRZEBIEG KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, DOKŁADNY PRZEBIEG WG. PROJEKTU INSTALACJE SANITARNYCH

ZADANIE I

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturą tech.: wod.-kan., c.o.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (działki ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1).

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Stadium

Projekt wykonawczy przyłącze ciepła.

Rysunek

Profil

Skala
1:100

Data
11.01.2019

Nr rys.
PC.02

opracowanie
mgr inż. Marcin Płoszaj

SANITARNE

PROJEKTUJĄCY	**mgr inż. Marcin Płoszaj** WKP/IS/0136/14 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ	Podpis
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Krzysztof Dostatni** WKP/IS/0346/13 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ	Podpis

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl