



# POWIAT LWÓWECKI

ul. Szpitalna 4  
59-600 Lwówek Śląski

tel. +48 (0)75/ 782 36 50, fax +48 (0)75/ 782 36 54, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

Lwówek Śląski dnia 02.07.2024r.

PI.272.6.2024.2

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 1605 z 2024r. ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców:

## Pytanie 1.

„W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o sprecyzowanie materiału docieplenia stropu.

W przedmiarze podano:

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20cm, lambda 0,038.

W opisie i na rysunku B-2 oraz specyfikacji widnieje zapis:

zaprojektowano docieplenie wełną mineralną skalną o grubości 20 cm,  $\lambda_D=0.032 \text{ W/m}^2\text{K}$ ”

## Odpowiedź:

W ofercie uwzględnić wełnę mineralną zgodnie z wytycznymi projektu i STWiOR (lambda 0,032).

## Pytanie 2.

„W pom. nr 1 – pom. szatni - obecnie wysokość wynosi 2,03m. Zgodnie z warunkami technicznymi pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higienicznosanitarne w budynku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

Czy pomieszczenie jest wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno - wywiewną? Czy wykonawca ma uwzględnić w kosztach montaż wentylacji?

Jeśli nie uda się uzyskać pogłębienia posadzki tak aby w pom. wysokość wynosiła 2,2m, czy po stronie wykonawcy jest uzyskanie odstępstwa? Czy czas wykonania zadania zostanie wydłużony o czas potrzebny do uzyskania odstępstwa od przepisów”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy nie należy uzyskanie odstępstwa. Pomieszczenie nr 1 nie posiada wentylacji. W ramach zadania Wykonawca zamontuje rekuperator wewnętrzny ścienny o wydajności ok. 20 m<sup>3</sup>/h, odzysk ciepła ok. 80%.

**Pytanie 3.**

„Czy zamawiający dopuszcza zamianę materiału deski podłogowej na płytę OSB gr. 25mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiału deski 25mm na płytę OSB, z uwagi na posiadane uzgodnienie konserwatorskie rozwiązań projektowych.

**Pytanie 4.**

„Proszę o załączenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia”

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszenia. W załączeniu przedkładamy skan zgłoszenia.

Jednocześnie na podstawie art. art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Zamawiający informuje o zmianie zapisów SWZ w następujący sposób:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 05.07.2024r. do godz. 11:00** i tym samym zmieniają się zapisy SWZ w następujący sposób:

Rozdział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt. 2.

**Jest:**

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **04.07.2024 roku, do godz. 10:00.**”

**Winno być:**

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **05.07.2022 roku, do godz. 11:00.**”

Rozdział XVI. TRMIN OTWARCIA OFERT pkt. 1.

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.07.2024 roku, do godz. 10:15.**”

**Winno być:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia **05.07.2024 roku, do godz. 11:15.**”

Wicestarosta Lwówecki  
/-/ Zbigniew Grześków

Sprawę prowadzi:

Wojciech Różycki kontakt za pomocą platformy zakupowej lub email: [w.rozycki@powiatlwówecki.pl](mailto:w.rozycki@powiatlwówecki.pl)