

Zamawiający : Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Wicko, 02.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Nazwa zamówienia	„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Wicko oraz w miejscowości Charbrowo”
Znak sprawy	RR.271.9.2024
Data pisma	02.07.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający dopuści równoważne zamiennie zastosowanie mokrych przepompowni ścieków zamiast zaprojektowanych tłoczni ścieków, parametry pomp nie gorszych niż ujęte w projekcie ? Zmiana z tłoczni na mokrą przepompownię podyktowana jest unifikacją i ujednoczeniem rozwiązań transportowych ścieków w sieci kanalizacji tłocznej. spowoduje ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i czas reakcji eksploatatora sieci oraz możliwość w przypadku awarii bezproblemowego zamiennego zastosowania pomp z 1 przepompowni w 2 gdzie taka możliwość w tłoczniach nie istnieje. Ponadto w zaprojektowanych tłoczniach użyto pomp z IP55 co daje ochronę przed zachlapaniem a w pompowniach mokrych stosuje się pompy IP68 co daje 100% szczelność. Sposób wyjmowania pomp w tłoczniach wiąże się z koniecznością demontażu oddzielenia od korpusu modułu tłoczni pompy, a w pompowni mokrej pompa spoczywa na specjalnej stopie i wyciągana jest na górę zbiornika z użyciem prowadnic. Tłocznia ścieków nie zapewnia bezpieczeństwa retencyjnego ścieków na wypadek zaniku zasilania. Mając powyższe na względzie prosimy o dopuszczenie rozwiązań przepompowni mokrej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Projekt budowlany dołączony do dokumentacji będzie musiał w późniejszym etapie zostać zastąpiony projektem zamiennym przez Wykonawcę. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ w rozdziale 3, pkt. 3.1, załączonym zakresem wydzielonego etapu do realizacji jak i kosztorysem nakładczym Wykonawca ma zastosować przepompownię ścieków.

Z up. WÓJTA

Beata Dymek
SEKRETARZ GMINY