



**UWAGA:**

- zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej
- nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą
- w miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągu gruntów słabonośnych należy wzmocnić lub wymienić grunt rodzimy
- roboty prowadzić pod nadzorem geotechnicznym
- aby nie rozluźnić gruntu istniejącego, zabrania się przegłębiania wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki
- w razie przegłębienia wykopu należy wzmocnić grunt poprzez warstwę tłucznią (gr. 15 cm) wciśniętą w podłoże

INWESTOR		Gmina Legnica pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				BIPROGEO - PROJEKT Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław T/F 71 337 46 12 / 71 364 33 95 E kontakt@biprogeo-projekt.pl	
PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU					
Zespół projektowy		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Daniel Podkalicki	308/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna		
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Mateusiak	315/DOŚ/14	instalacyjna sanitarna		
Nazwa zadania		ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA			
Nazwa opracowania		PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ śr/c			
Nazwa rysunku		SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGÓW			
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rysunku
-	11.2018	IM.272.317.13U.2017	SANITARNA	PB + PW	08