



Uwaga:

Odległość pomiędzy płozami: L= ok. 1,5m (0,15m od początku i od końca przepustu).
W celu potwierdzenia prawidłowego doboru płóz zaleca się kontakt z działem handlowym.

Nr części	Nazwa części	Materiał
1	Rura przewodowa	PE100
2	Rura ochronna izolowana i zabezpieczona antykorozyjnie	stal
3	Płozy dystansowe	PEHD/nylon
4	Pianka poliuretanowa	pianka

Poz. 1	Poz. 2	Poz. 3		
gazociąg	rura osłonowa	płozy dystansowe (wg firmy Integra)		
DN1	DN2	g	Typ	Ilość elementów na 1 opaskę, wymiar
125	219,1	10,0	BR	5 obwodów 12 elementów na obwód wys. 25 mm

INWESTOR		Gmina Legnica pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				BIPROGEO - PROJEKT Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław T/F: 71 337 46 12 / 71 364 33 95 E: kontakt@biprogeo-projekt.pl	
PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU					
Zespół projektowy		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Daniel Podkalicki	308/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna		
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Mateusiak	315/DOŚ/14	instalacyjna sanitarna		
Nazwa zadania		ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA			
Nazwa opracowania		PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ śr/c			
Nazwa rysunku		SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ			
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rysunku
-	11.2018	IM.272.317.13U.2017	SANITARNA	PB + PW	05