



UWAGA:

- Prace należy wykonać przy zachowaniu przepływu gazu do odbiorców.
 - Trasę gazociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru żółtego z napisem "GAZ" - 40cm nad rurociągiem.
 - Wzdłuż gazociągu ułożyć przewód lokalizacyjny w taki sposób, aby odległość czynnika lokalizacyjnego od ścianki gazociągu wynosiła nie mniej niż 5cm.
 - Całość prac należy wykonywać pod nadzorem i wg wymagań Polskiej Spółki Gazownictwa.
 - Wykonawca robót, przed przystąpieniem do prac budowlanych, jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący.
- W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanego odcinka sieci.
- W przypadku stwierdzenia rozbieżności, pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnymi wysokościowymi elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.
- Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzić systemem ręcznym.

Wszystkie prace na czynnych gazociągach są pracami gazoniebezpiecznymi i wymagają sporządzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpieczne. Instrukcja i polecenie na prace gazoniebezpieczne wymagają zatwierdzenia Zakładu Gazowniczego. Prace gazoniebezpieczne mogą wykonywać tylko firmy posiadające odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.

W celu zachowania ciągłości przepływu gazu dopuszcza się zastosowanie dowolnego specjalistycznego sprzętu dopuszczonego przez PSG w Legnicy.

INWESTOR		Gmina Legnica pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				BIPROGEO - PROJEKT Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław T/F: 71 337 46 12 / 71 364 33 95 E kontakt@biprogeo-projekt.pl	
PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU					
Zespół projektowy		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Daniel Podkalicki	308/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna		
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Mateusiak	315/DOŚ/14	instalacyjna sanitarna		
Nazwa zadania		ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA			
Nazwa opracowania		PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ śr/c			
Nazwa rysunku		SCHEMAT PRZELĄCZEŃ GAZOCIĄGÓW			
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rysunku
-	11.2018	IM.272.317.13U.2017	SANITARNA	PB + PW	04