

**dotyczy postępowania: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zawale w Strzyżowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj”**

Zapytanie od oferenta:

1. Zgodnie z przedmiarem robót należy rozebrać odtworzyć jedynie 1558 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową. Natomiast zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z PFU powierzchnia drogi na długości projektowanych ciągów kanalizacyjnych wynosi około 4500 m<sup>2</sup> naszym zdaniem konieczne jest wykonanie odtworzenia nawierzchni konstrukcyjnych drogi na całej szerokości jezdni, gdyż niemożliwe jest praktycznie wykonanie asfaltowania jedynie na szerokości planowanych ciągów kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

2. Prosimy o odpowiedź, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż separatora na kanalizacji deszczowej.

3. Prosimy o zapewnienie, że w wydanych warunkach na kanalizację deszczową nie będzie konieczności zastosowania retencji.

Odpowiedzi:

1. Zgodnie z przedmiarem należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne drogi na szerokości planowanych ciągów kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej tj. 1558m<sup>2</sup>. Całościowe asfaltowanie na całej powierzchni drogi zostanie przeprowadzone osobnym postępowaniem przetargowym.

2. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu separatora.

3. W wydanych warunkach na kanalizację deszczową nie będzie konieczności zastosowania retencji.